

«ТЕПЛОЭНЕРГО»**яуаплылығы сиклэнгән
йәмғиәте**

452607, Рәсәй, Башкортостан
Республикаһы, Октябрьский калаһы,
Бакса кулсаһы, 2 йорт
Тел./факс: (34767) 6-66-88, 6-68-28
E-mail: omupts@yandex.ru

**Общество с ограниченной
ответственностью
«ТЕПЛОЭНЕРГО»**

452607, Россия,
Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, Садовое кольцо, д. 2
Тел./факс: (34767) 6-66-88, 6-68-28
E-mail: omupts@yandex.ru

ИНН 0265044973, КПП 026501001, ОГРН 1170280027862

Исх. № 1285 от «05» августа 20 15 г.

на № _____ от «____» _____ 20 ____ г.

К сведению потребителей тепловой энергии:

ООО «Теплоэнерго» сообщает, что согласно «Графика отключения источников тепла, ЦТП и основных тепломагистралей для капитального ремонта на 2025г.» с 18.08.2025г. до 22.08.2025г. будет произведена опрессовка наружных тепловых сетей от котельных №1,2,3,6,8,9,10,13,14,15,16, Энергоцентр №2 на 16 атм.

На время опрессовки с 18.08.2025г. до 22.08.2025г. горячее водоснабжение будет приостановлено в микрорайонах:

1.) №34, ЦТП-14, №1,2,3,4,4а,5,6,7,8,8а,8б,9,9/1,9/2,9/3,9а,9б,10,10а,11,11/2,12,12/1, 12/2,12/3,13,13а,13б,13в,14,15,15/1,15а,15б,15в,15г,16,16а,16б,17а,17б,19,20,21,22, 22/1,22/2,23,24,25,26,27,28,29.

Дет. Сад №5 - 34 мкр., д. 33, МБОУ СОШ №20 - 34 мкр д.35, Поликлиника №2 - 34 мкр д.6/1, Водоканал Повысительная насосная станция 34 мкр.

2.) №35, ЦТП-8, д.1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,9а,10,11,12,13,14,15,15а,16,20,27,28.

Дет. Сад № 27 – 35 мкр., д.36, Гимназия №3 - 35мкр, д.41.

3.) №35, ЦТП-9, д.17,19,19/2,22,22/2,23,24,25,26,29,30а,30б,30в,31,31а, 32,33,34,37,38,39,40.

Дет. Сад № 37 – 35мкр, д.42, МБОУ СОШ №12 – 35 мкр., д 21.

4.) №23, ЦТП-13, пр. Ленина,41,43,45,45/1,47,51,53,55,55/1; ул. Чкалова ,18.

пр. Ленина 49 – Военкомат.

5.) №24, ЦТП-12, ул. Садовое кольцо,63,79; 24 мкр. д. 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14/15,25,27,28;

ул. Кувыкина д.3а; ул. Садовое кольцо,71 – Художественная школа.

6.) №25, ЦТП-10, д.7,8,11; ул. Королёва,9,9а,11,11а,13,13а,15,17; пр. Ленина,57.

ул. Королёва,4 – Санаторий Тонус; ул. Королёва,10б – Библиотека; ул. Кувыкина 30, Королева,2 – больница, мсч, молочная кухня; ул. Королева,3 - общежитие ОКСК; пр. Ленина,59 – Башинформсвязь.

7.) №25, ЦТП-11, д.10а,12,13,13а,14б,16,19,22,23а; ул. Картунова,15,17,23.

МБОУ СОШ № 8 – 25мкр., 25; Дет. Сад № 30 – 25мкр, д.24; Томоград – 25мкр, 23.

8.) №29, ЦТП-7, д.1,2,3,8,16; ул. Картунова,2,4,6,8,10,12,14; ул. Новосёлов,8, 10,12,14,16,18.

МБОУ СОШ № 22 – 29мкр., д.2; Дет. сад №35 – ул. Картунова, 16.

9.) ЦТП-2, пр. Ленина,8,10,12.

10.) ЦТП-5, пр. Ленина, д.61,61а,63,63а,65,67,69,71.

11.) ЦТП- 6, пр. Ленина, д.75а,75б,75в,77,79,81. Дет. сад №36 – пр. Ленина, 73.

12.) ЦТП-1, Тубдиспансер - Садовое Кольцо, 303А.

13.) ЦТП-3, УГНТУ – Социалистическая, 4.

В жилых домах по адресам (без ЦТП):

34микрорайон, д.30,31; 38микрорайон , ул. Л. Марданшиной,2,4,6; ул. Р.Насырова ,1,3,4,6,9; ул.Клинова,9; пр.Ленина,85,84. ул. Первомайская, 3а,7а; ул. Аксакова , 3,9,14; ул. Кувыкина, 20,26,26а,35,35/5; ул.Крупская,5, ул.Луначарского, 2, ул. Садовое кольцо,32, 38, 40; ул. Салават батыра,6; 28 микрорайон, д.7,11,13,17,19; пр. Ленина,50, пр. Московский: 8,10,12,20; 32а мкр, д.6; ул. Парковая, д.5; ул. Северная, 44; ул. Гоголя, 28; ул. Пугачева, 16; ул. Свердлова, 37; Психоневр. Диспансер - ул.С.Кольцо,28; Стомат.поликлиника – ул.С.Кольцо,34; Филиал пол.№1 - ул. С.Кольцо,57; ОНК - ул.Крупская,1; ДЮСШ№1 - С.Батыра,11; НГДУ -

ул.Кувыкина,32; Общежитие ОКСК - ул.С.Кольцо,32; ОКВК - ул.Кувыкина,23; ОНК - ул.Кувыкина,15; ОКСК - ул.Королёва,1; ОКСК - ул.Королёва,3; ТЦ Вербя пр. Ленина, 59/1; КШП - ул.Трипольского,59; 25 мкр. ул. Королева, 5; ОМПК - 25 мкр.; МБОУ СОШ №9; УГНТУ, общежитие ул.3.Космодемьянской, 33; ВСОШ №19; Д\сад 29 - Халтурина,14; Д\сад №16 - ул.Островского,37А; Д\сад№28 - ул.Луначарского,4А; Д\сад№4 - ул.Кувыкина,47; Д\сад№15 - ул.Островского,45А; Ледовый дворец - Шашина, 22; Д\сад 26 -ул.Фрунзе, 7а.

Для сохранности внутренней системы отопления необходимо её отключить с установкой металлических заглушек в тепловых узлах управления. О готовности сообщить в АДС ООО «Теплоэнерго» по тел. 6-66-55, 6-58-33.

В случае невыполнения вышеуказанных мероприятий за возможные порывы внутренних систем отопления ответственность возлагается на потребителей тепловой энергии.

Директор



Купавых А.Б.