

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель:

Адрес: ул. Гаражная д. 6

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA929

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		Давление P, МПа		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.	P под.	P обр.		
21.10.25	0,776	126,196	127,973	49,34	43,18	0,54	0,51	24,00	24,00
22.10.25	0,696	125,691	127,504	47,26	41,71	0,54	0,51	24,00	24,00
23.10.25	0,621	125,195	126,970	44,65	39,68	0,54	0,51	24,00	24,00
24.10.25	0,684	124,849	126,601	46,10	40,61	0,54	0,51	24,00	24,00
25.10.25	0,795	124,911	126,701	49,13	42,75	0,54	0,51	24,00	24,00
26.10.25	0,804	124,981	126,800	49,30	42,85	0,54	0,51	24,00	24,00
27.10.25	0,764	125,086	126,909	48,52	42,40	0,54	0,51	24,00	24,00
28.10.25	0,745	125,284	127,141	47,51	41,55	0,54	0,51	24,00	24,00
29.10.25	0,756	125,243	127,108	47,94	41,89	0,54	0,51	24,00	24,00
30.10.25	0,751	125,120	126,967	47,91	41,89	0,54	0,51	24,00	24,00
31.10.25	0,740	125,082	126,936	47,71	41,78	0,54	0,51	24,00	24,00
01.11.25	0,797	125,048	126,936	49,02	42,63	0,54	0,51	24,00	24,00
02.11.25	0,876	124,985	126,863	51,42	44,40	0,54	0,51	24,00	24,00
03.11.25	0,893	124,918	126,820	51,60	44,43	0,54	0,51	24,00	24,00
04.11.25	0,888	124,932	126,834	51,18	44,06	0,54	0,51	24,00	24,00
05.11.25	0,901	127,005	128,937	51,29	44,18	0,54	0,51	24,00	24,00
06.11.25	0,906	128,403	130,413	51,52	44,44	0,54	0,51	24,00	24,00
07.11.25	0,845	128,404	130,425	50,40	43,81	0,54	0,51	24,00	24,00
08.11.25	0,739	128,641	130,569	46,96	41,20	0,54	0,51	24,00	24,00
09.11.25	0,799	128,584	130,499	48,72	42,49	0,54	0,51	24,00	24,00
10.11.25	0,816	128,576	130,527	49,25	42,89	0,54	0,51	24,00	24,00
11.11.25	0,842	128,489	130,448	50,24	43,67	0,54	0,51	24,00	24,00
12.11.25	0,856	126,237	127,926	50,67	43,87	0,54	0,51	23,60	24,00
13.11.25	0,980	149,416	151,435	51,84	45,18	0,51	0,52	23,60	24,00
14.11.25	1,028	173,219	175,757	51,67	45,72	0,47	0,53	24,00	24,00
15.11.25	1,010	173,047	175,606	51,79	45,94	0,47	0,52	24,00	24,00
16.11.25	1,008	172,806	175,425	51,75	45,90	0,47	0,52	24,00	24,00
17.11.25	1,013	172,917	175,493	51,55	45,67	0,47	0,52	24,00	24,00
18.11.25	1,005	172,819	175,334	51,23	45,41	0,47	0,52	24,00	24,00
19.11.25	0,984	173,039	175,591	50,91	45,21	0,47	0,52	24,00	24,00
Итого	25,320	4089,123	4149,449	49,61	43,38	0,53	0,51	719,20	720,00

Показания интеграторов	На 20.10.25	На 19.11.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	3062,379	7151,502	4089,123
Масса в обратном трубопроводе, т	3104,182	7253,631	4149,449
Тепловая энергия, Гкал	16,801	42,121	25,320

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____