



21.10.2025 — 19.11.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Горького д. 3.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 2816685
Версия ПО 37.3

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	36,1	32,6	61,414	-	61,414	3,9	3,6	0,369	-	0,369	14,00
22.10.2025	48,5	43,6	105,367	-	105,367	6,0	5,5	0,522	-	0,522	24,00
23.10.2025	46,8	42,1	104,695	-	104,695	6,0	5,5	0,493	-	0,493	24,00
24.10.2025	48,3	43,2	104,594	-	104,594	5,9	5,5	0,533	-	0,533	24,00
25.10.2025	50,2	44,7	104,477	-	104,477	5,9	5,4	0,572	-	0,572	24,00
26.10.2025	49,9	44,4	104,516	-	104,516	5,9	5,4	0,576	-	0,576	24,00
27.10.2025	48,9	43,8	104,547	-	104,547	6,0	5,5	0,542	-	0,542	24,00
28.10.2025	48,3	43,3	104,641	-	104,641	6,0	5,5	0,526	-	0,526	24,00
29.10.2025	48,4	43,4	104,453	-	104,453	6,1	5,6	0,520	-	0,520	24,00
30.10.2025	48,4	43,5	104,383	-	104,383	6,0	5,5	0,510	-	0,510	24,00
31.10.2025	48,4	43,4	104,430	-	104,430	6,0	5,5	0,516	-	0,516	24,00
01.11.2025	50,5	45,0	104,281	-	104,281	5,9	5,4	0,571	-	0,571	24,00
02.11.2025	52,1	46,3	104,898	-	104,898	5,9	5,4	0,613	-	0,613	24,00
03.11.2025	52,1	46,2	105,461	-	105,461	5,9	5,4	0,618	-	0,618	24,00
04.11.2025	51,5	45,5	104,070	-	104,070	5,9	5,4	0,617	-	0,617	24,00
05.11.2025	52,4	46,2	104,711	-	104,711	5,9	5,4	0,644	-	0,644	24,00
06.11.2025	52,4	46,3	105,797	-	105,797	6,0	5,5	0,635	-	0,635	24,00
07.11.2025	52,1	46,3	106,586	-	106,586	6,0	5,5	0,621	-	0,621	24,00
08.11.2025	50,9	45,4	107,078	-	107,078	5,9	5,4	0,586	-	0,586	24,00
09.11.2025	49,5	44,3	107,227	-	107,227	5,9	5,4	0,561	-	0,561	24,00
10.11.2025	49,3	44,0	107,133	-	107,133	6,0	5,5	0,567	-	0,567	24,00
11.11.2025	50,2	44,8	108,062	-	108,062	6,1	5,6	0,583	-	0,583	24,00
12.11.2025	51,1	45,4	109,508	-	109,508	6,1	5,5	0,615	-	0,615	24,00
13.11.2025	52,4	46,6	112,789	-	112,789	6,1	5,5	0,647	-	0,647	24,00
14.11.2025	52,4	46,8	113,492	-	113,492	6,0	5,5	0,643	-	0,643	24,00
15.11.2025	52,3	46,7	113,930	-	113,930	6,0	5,5	0,632	-	0,632	24,00
16.11.2025	52,1	46,5	113,977	-	113,977	6,0	5,4	0,635	-	0,635	24,00
17.11.2025	52,0	46,3	114,039	-	114,039	6,1	5,5	0,655	-	0,655	24,00
18.11.2025	52,4	46,7	114,180	-	114,180	6,1	5,5	0,653	-	0,653	24,00
19.11.2025	51,9	46,2	111,336	-	111,336	6,0	5,5	0,634	-	0,634	24,00
Итого	50,1	44,7	3176,070	-	3176,070	5,9	5,4	17,410	-	17,410	710,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.10.2025 00:00	94057,453	-	-	22523,00
20.11.2025 00:00	97233,523	-	-	23233,00
	3176,070	-	-	710,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

17,410 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: