

Отчет о потреблении ГВС.
за период с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: ООО "УК "ЖИЛЬЕ"
Адрес: ул. Комсомольская д. 20А
Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 178613

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т			Температура t, °C		Давление P, МПа		Траб, ч
		M под.	M обр.	ΔM	t под.	t обр.	P под.	P обр.	
21.10.25	0,394	36,860	32,760	4,100	70,46	67,21	0,69	0,69	24,00
22.10.25	0,483	36,940	31,210	5,730	68,73	65,82	0,69	0,69	24,00
23.10.25	0,427	36,510	31,780	4,730	69,98	66,91	0,69	0,69	24,00
24.10.25	0,394	36,070	31,710	4,360	68,27	65,25	0,69	0,69	24,00
25.10.25	0,382	35,780	31,950	3,830	71,16	67,68	0,69	0,69	24,00
26.10.25	0,512	36,180	30,880	5,300	73,62	69,75	0,69	0,69	24,00
27.10.25	0,443	35,810	30,440	5,370	68,16	65,58	0,69	0,69	24,00
28.10.25	0,404	35,250	30,780	4,470	68,98	65,79	0,69	0,69	24,00
29.10.25	0,440	38,110	34,220	3,890	76,63	72,50	0,69	0,69	24,00
30.10.25	0,434	39,420	35,860	3,560	79,02	74,81	0,69	0,69	24,00
31.10.25	0,459	39,390	35,460	3,930	79,76	75,66	0,69	0,69	24,00
01.11.25	0,453	39,070	35,970	3,100	80,74	75,15	0,69	0,69	24,00
02.11.25	0,432	39,160	35,690	3,470	81,38	77,16	0,69	0,69	24,00
03.11.25	0,495	39,260	35,070	4,190	81,76	77,40	0,69	0,69	24,00
04.11.25	0,526	39,290	35,030	4,260	83,11	78,24	0,69	0,69	24,00
05.11.25	0,368	39,330	36,540	2,790	78,88	74,90	0,69	0,69	24,00
06.11.25	0,410	39,010	36,150	2,860	79,33	74,34	0,69	0,69	24,00
07.11.25	0,410	39,080	35,780	3,300	78,69	74,49	0,69	0,69	24,00
08.11.25	0,430	38,750	35,340	3,410	79,63	75,24	0,69	0,69	24,00
09.11.25	0,534	38,820	34,100	4,720	81,19	76,83	0,69	0,69	24,00
10.11.25	0,420	39,060	35,480	3,580	78,22	74,27	0,69	0,69	24,00
11.11.25	0,392	38,260	35,320	2,940	80,01	75,57	0,69	0,69	24,00
12.11.25	0,461	38,690	34,680	4,010	79,24	75,13	0,69	0,69	24,00
13.11.25	0,465	38,310	34,430	3,880	79,84	75,33	0,69	0,69	24,00
14.11.25	0,430	38,300	34,620	3,680	78,27	74,16	0,69	0,69	24,00
15.11.25	0,461	38,040	34,250	3,790	79,70	75,07	0,69	0,69	24,00
16.11.25	0,538	38,110	33,240	4,870	81,23	77,01	0,69	0,69	24,00
17.11.25	0,436	38,150	34,450	3,700	79,29	75,12	0,69	0,69	24,00
18.11.25	0,376	37,540	34,760	2,780	79,80	75,34	0,69	0,69	24,00
19.11.25	0,407	37,780	34,380	3,400	78,35	74,24	0,69	0,69	24,00
Итого	13,216	1140,330	1022,330	118,000	77,11	73,07	0,69	0,69	720,00

Время работы ГВС, ч	Топ	Траб	Тнш
	720,00	720,00	0,00

Представитель потребителя: _____
Представитель теплоснабжающей организации: _____