

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 13.11.2025 по 19.11.2025

Потребитель: ООО "УК "ЖИЛЬЕ"

Адрес: ул. Королева д. 5

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВА146

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
13.11.25	1,844	339,120	339,655	45,13	41,87	12,83	24,00
14.11.25	3,152	633,586	634,705	67,05	62,07	24,00	24,00
15.11.25	3,119	633,999	635,412	67,00	62,08	24,00	24,00
16.11.25	3,215	632,814	635,166	67,24	62,16	24,00	24,00
17.11.25	3,321	628,926	632,299	67,69	62,41	24,00	24,00
18.11.25	3,278	628,233	633,270	67,00	61,78	24,00	24,00
19.11.25	3,244	627,248	632,506	66,90	61,72	24,00	24,00
Итого	21,173	4123,926	4143,014	64,00	59,15	156,83	168,00

Показания интеграторов	На 12.11.25	На 19.11.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	4,204	4128,130	4123,926
Масса в обратном трубопроводе, т	4,203	4147,216	4143,014
Тепловая энергия, Гкал	0,000	21,173	21,173

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____