

Отчет о потреблении тепловой энергии
за период с 21.10.2025 по 02.11.2025

Потребитель: ООО "УК "ЖИЛЬЕ"
Адрес: ул. Королева д. 5
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: BA212

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.10.25	1,734	372,463	372,297	67,75	63,10	10,22	24,00
22.10.25	1,719	368,102	368,156	67,70	63,02	9,92	24,00
23.10.25	1,668	360,755	360,660	67,56	62,93	9,64	24,00
24.10.25	1,589	347,095	346,981	67,12	62,53	9,17	24,00
25.10.25	1,812	371,291	371,017	67,43	62,54	10,39	24,00
26.10.25	2,004	414,461	414,087	67,03	62,19	12,35	24,00
27.10.25	1,790	372,700	372,478	67,77	62,96	10,43	24,00
28.10.25	1,447	315,072	314,758	65,29	60,69	8,20	24,00
29.10.25	1,297	276,498	276,255	66,23	61,53	6,75	24,00
30.10.25	1,195	258,416	258,173	65,91	61,27	6,03	24,00
31.10.25	1,281	262,557	262,367	65,74	60,82	6,59	24,00
01.11.25	1,739	354,130	354,018	66,22	61,25	10,01	24,00
02.11.25	1,624	333,078	332,924	67,26	62,37	9,13	24,00
Итого	20,899	4406,618	4404,171	66,85	62,09	118,84	312,00

Показания интеграторов	На 20.10.25 23:59	На 02.11.25 23:59	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	21064,803	25471,404	4406,601
Масса в обратном трубопроводе, т	20997,668	25401,826	4404,158
Тепловая энергия, Гкал	75,996	96,895	20,899

Представитель потребителя: _____
Представитель теплоснабжающей организации: _____