

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: УК "Жилье"

Адрес: ул. Луначарского д. 2

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 181665

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал) Q1	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2		
21.10.2025	66,9	48,2	128,310	126,070	2,240	8,27	7,67	2,408	24,00
22.10.2025	66,9	48,5	128,740	128,730	0,010	8,25	7,63	2,370	24,00
23.10.2025	66,8	48,8	133,420	129,150	4,270	7,97	7,53	2,406	24,00
24.10.2025	66,4	50,2	155,250	155,350	-0,100	7,94	7,95	2,510	24,00
25.10.2025	66,7	49,9	153,600	153,960	-0,360	7,91	7,92	2,567	24,00
26.10.2025	66,3	49,6	152,890	153,270	-0,380	7,89	7,90	2,554	24,00
27.10.2025	67,0	50,4	153,850	153,940	-0,090	7,88	7,88	2,549	24,00
28.10.2025	64,6	49,1	152,590	152,560	0,030	7,83	7,84	2,361	24,00
29.10.2025	65,4	49,6	152,140	152,190	-0,050	7,86	7,86	2,411	24,00
30.10.2025	65,2	49,4	151,010	151,010	0,000	7,86	7,87	2,381	24,00
31.10.2025	65,6	49,5	152,450	152,430	0,020	7,86	7,86	2,440	24,00
01.11.2025	65,5	48,4	132,730	132,790	-0,060	6,91	6,93	2,271	24,00
02.11.2025	66,4	49,1	146,480	146,320	0,160	7,81	7,83	2,533	24,00
03.11.2025	68,4	49,9	146,380	146,030	0,350	7,80	7,81	2,700	24,00
04.11.2025	67,5	49,0	137,790	137,220	0,570	7,79	7,80	2,544	24,00
05.11.2025	68,6	50,0	147,030	146,460	0,570	7,80	7,82	2,730	24,00
06.11.2025	67,0	49,5	148,260	147,630	0,630	7,84	7,85	2,585	24,00
07.11.2025	66,2	49,2	147,370	146,660	0,710	7,80	7,81	2,507	24,00
08.11.2025	66,1	49,3	147,530	146,750	0,780	7,81	7,82	2,471	24,00
09.11.2025	66,4	49,3	147,440	146,690	0,750	7,82	7,83	2,520	24,00
10.11.2025	66,2	51,6	182,650	182,490	0,160	7,79	7,75	2,666	24,00
11.11.2025	66,2	53,1	211,220	211,570	-0,350	7,77	7,69	2,763	24,00
12.11.2025	66,5	53,4	217,670	218,110	-0,440	7,75	7,66	2,847	24,00
13.11.2025	67,0	54,4	234,230	234,740	-0,510	7,75	7,63	2,965	24,00
14.11.2025	66,3	54,2	235,810	236,380	-0,570	7,75	7,63	2,860	24,00
15.11.2025	66,3	54,4	236,490	236,990	-0,500	7,76	7,64	2,807	24,00
16.11.2025	66,5	54,4	235,510	236,050	-0,540	7,75	7,63	2,853	24,00
17.11.2025	66,9	54,2	232,220	232,760	-0,540	7,74	7,63	2,963	24,00
18.11.2025	66,3	54,0	233,700	234,320	-0,620	7,73	7,62	2,877	24,00
19.11.2025	66,2	54,0	233,480	234,050	-0,570	7,73	7,61	2,832	24,00
Итого	66,5	50,8	5168,240	5162,670	5,570	7,81	7,73	78,251	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **78,251** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: