



21.10.2025 — 19.11.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Островского д. 36.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 5576377
Версия ПО 015-02.053-
03.30

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	67,6	62,9	235,266	-	235,266	7,0	6,6	1,099	-	1,099	24,00
22.10.2025	67,6	63,0	238,820	-	238,820	7,0	6,5	1,102	-	1,102	24,00
23.10.2025	67,5	62,9	239,516	-	239,516	6,9	6,5	1,102	-	1,102	24,00
24.10.2025	67,0	62,4	237,258	-	237,258	6,9	6,5	1,100	-	1,100	24,00
25.10.2025	67,3	62,5	234,676	-	234,676	6,9	6,4	1,124	-	1,124	24,00
26.10.2025	67,0	62,1	233,883	-	233,883	6,9	6,5	1,136	-	1,136	24,00
27.10.2025	67,6	62,8	233,922	-	233,922	6,9	6,4	1,120	-	1,120	24,00
28.10.2025	65,2	60,8	234,906	-	234,906	6,8	6,4	1,042	-	1,042	24,00
29.10.2025	66,1	61,7	237,484	-	237,484	6,9	6,4	1,047	-	1,047	24,00
30.10.2025	65,9	61,4	236,918	-	236,918	6,9	6,4	1,051	-	1,051	24,00
31.10.2025	66,2	61,6	234,070	-	234,070	6,9	6,4	1,077	-	1,077	24,00
01.11.2025	66,2	61,6	236,641	-	236,641	6,2	5,9	1,077	-	1,077	23,00
02.11.2025	67,1	62,3	231,582	-	231,582	6,8	6,4	1,112	-	1,112	24,00
03.11.2025	69,1	64,1	232,867	-	232,867	6,8	6,4	1,176	-	1,176	24,00
04.11.2025	68,0	62,9	230,547	-	230,547	6,9	6,4	1,169	-	1,169	24,00
05.11.2025	69,3	64,1	232,516	-	232,516	6,8	6,3	1,207	-	1,207	24,00
06.11.2025	67,7	62,8	233,898	-	233,898	6,8	6,4	1,141	-	1,141	24,00
07.11.2025	66,9	62,2	231,977	-	231,977	6,8	6,4	1,095	-	1,095	24,00
08.11.2025	66,8	62,1	230,688	-	230,688	6,8	6,4	1,076	-	1,076	24,00
09.11.2025	67,2	62,4	230,281	-	230,281	6,8	6,4	1,100	-	1,100	24,00
10.11.2025	66,8	62,1	233,414	-	233,414	6,7	6,3	1,112	-	1,112	24,00
11.11.2025	66,9	62,2	237,188	-	237,188	6,8	6,3	1,107	-	1,107	24,00
12.11.2025	67,1	62,4	240,953	-	240,953	6,8	6,3	1,146	-	1,146	24,00
13.11.2025	67,7	62,8	241,766	-	241,766	6,7	6,3	1,192	-	1,192	24,00
14.11.2025	67,0	62,3	246,000	-	246,000	6,8	6,4	1,164	-	1,164	24,00
15.11.2025	67,0	62,3	245,773	-	245,773	6,8	6,4	1,139	-	1,139	24,00
16.11.2025	67,2	62,5	245,461	-	245,461	6,7	6,3	1,149	-	1,149	24,00
17.11.2025	67,6	62,8	244,508	-	244,508	6,8	6,3	1,188	-	1,188	24,00
18.11.2025	67,0	62,1	241,906	-	241,906	6,8	6,3	1,173	-	1,173	24,00
19.11.2025	66,9	62,0	236,133	-	236,133	6,8	6,3	1,152	-	1,152	24,00
Итого	67,2	62,4	7100,816	-	7100,816	6,8	6,4	33,676	-	33,676	719,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.10.2025 00:00	62383,902	-	-	10104,00
20.11.2025 00:00	69484,719	-	-	10823,00
	7100,816	-	-	719,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

33,676 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: