



21.10.2025 — 19.11.2025

Характеристики  
средств измерения:

M1min = т/сутки  
M2min = т/сутки  
M1max = т/сутки  
M2max = т/сутки  
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",  
ул. Островского д. 84.  
Договор № от ..

Прибор учета:  
ПУЛЬСАР  
(модификации У, УД)  
(v37)  
№ 4015726  
Версия ПО 37.4

| Дата       | Температура (°C) |      | Масса (т) |    |          | Давление (ат) |     | Теплота (ГКал) |    |          | Время<br>раб.(ч) |
|------------|------------------|------|-----------|----|----------|---------------|-----|----------------|----|----------|------------------|
|            | T1               | T2   | M1        | M2 | Mп=M1-M2 | P1            | P2  | Q1             | Q2 | Qп=Q1-Q2 |                  |
| 21.10.2025 | 49,7             | 42,8 | 128,820   | -  | 128,820  | 4,5           | 4,4 | 0,885          | -  | 0,885    | 24,00            |
| 22.10.2025 | 48,3             | 41,8 | 128,609   | -  | 128,609  | 4,4           | 4,3 | 0,833          | -  | 0,833    | 24,00            |
| 23.10.2025 | 46,5             | 40,3 | 128,023   | -  | 128,023  | 4,5           | 4,3 | 0,793          | -  | 0,793    | 24,00            |
| 24.10.2025 | 48,0             | 41,3 | 127,867   | -  | 127,867  | 4,5           | 4,3 | 0,857          | -  | 0,857    | 24,00            |
| 25.10.2025 | 49,9             | 42,6 | 127,445   | -  | 127,445  | 4,4           | 4,3 | 0,927          | -  | 0,927    | 24,00            |
| 26.10.2025 | 49,6             | 42,3 | 127,562   | -  | 127,562  | 4,5           | 4,4 | 0,927          | -  | 0,927    | 24,00            |
| 27.10.2025 | 48,6             | 41,8 | 127,320   | -  | 127,320  | 4,5           | 4,3 | 0,869          | -  | 0,869    | 24,00            |
| 28.10.2025 | 48,0             | 41,3 | 127,680   | -  | 127,680  | 4,6           | 4,4 | 0,851          | -  | 0,851    | 24,00            |
| 29.10.2025 | 48,1             | 41,4 | 127,328   | -  | 127,328  | 4,5           | 4,3 | 0,843          | -  | 0,843    | 24,00            |
| 30.10.2025 | 48,0             | 41,4 | 127,133   | -  | 127,133  | 4,4           | 4,3 | 0,839          | -  | 0,839    | 24,00            |
| 31.10.2025 | 48,0             | 41,4 | 127,148   | -  | 127,148  | 4,5           | 4,4 | 0,845          | -  | 0,845    | 24,00            |
| 01.11.2025 | 50,1             | 42,6 | 125,578   | -  | 125,578  | 4,5           | 4,3 | 0,935          | -  | 0,935    | 24,00            |
| 02.11.2025 | 51,7             | 43,7 | 124,492   | -  | 124,492  | 4,5           | 4,4 | 0,995          | -  | 0,995    | 24,00            |
| 03.11.2025 | 51,7             | 43,7 | 125,086   | -  | 125,086  | 4,5           | 4,4 | 0,996          | -  | 0,996    | 24,00            |
| 04.11.2025 | 51,1             | 43,1 | 123,453   | -  | 123,453  | 4,5           | 4,3 | 0,989          | -  | 0,989    | 24,00            |
| 05.11.2025 | 52,0             | 43,7 | 123,602   | -  | 123,602  | 4,4           | 4,3 | 1,020          | -  | 1,020    | 24,00            |
| 06.11.2025 | 52,0             | 43,9 | 126,102   | -  | 126,102  | 4,5           | 4,4 | 1,013          | -  | 1,013    | 24,00            |
| 07.11.2025 | 51,7             | 44,1 | 130,164   | -  | 130,164  | 4,6           | 4,4 | 0,990          | -  | 0,990    | 24,00            |
| 08.11.2025 | 50,5             | 43,4 | 130,602   | -  | 130,602  | 4,6           | 4,4 | 0,935          | -  | 0,935    | 24,00            |
| 09.11.2025 | 49,2             | 42,2 | 130,750   | -  | 130,750  | 4,5           | 4,4 | 0,911          | -  | 0,911    | 24,00            |
| 10.11.2025 | 49,0             | 42,0 | 130,469   | -  | 130,469  | 4,6           | 4,4 | 0,911          | -  | 0,911    | 24,00            |
| 11.11.2025 | 49,8             | 42,7 | 132,086   | -  | 132,086  | 4,6           | 4,4 | 0,936          | -  | 0,936    | 24,00            |
| 12.11.2025 | 50,7             | 43,3 | 133,453   | -  | 133,453  | 4,5           | 4,4 | 0,989          | -  | 0,989    | 24,00            |
| 13.11.2025 | 52,0             | 44,3 | 135,391   | -  | 135,391  | 4,6           | 4,4 | 1,044          | -  | 1,044    | 24,00            |
| 14.11.2025 | 52,1             | 44,5 | 136,055   | -  | 136,055  | 4,6           | 4,4 | 1,034          | -  | 1,034    | 24,00            |
| 15.11.2025 | 51,9             | 44,5 | 136,320   | -  | 136,320  | 4,7           | 4,5 | 1,005          | -  | 1,005    | 24,00            |
| 16.11.2025 | 51,7             | 44,3 | 136,305   | -  | 136,305  | 4,6           | 4,4 | 1,006          | -  | 1,006    | 24,00            |
| 17.11.2025 | 51,7             | 44,1 | 136,438   | -  | 136,438  | 4,4           | 4,3 | 1,034          | -  | 1,034    | 24,00            |
| 18.11.2025 | 52,0             | 45,0 | 154,320   | -  | 154,320  | 4,6           | 4,4 | 1,065          | -  | 1,065    | 24,00            |
| 19.11.2025 | 51,4             | 45,3 | 174,141   | -  | 174,141  | 4,6           | 4,3 | 1,056          | -  | 1,056    | 24,00            |
| Итого      | 50,2             | 43,0 | 3949,742  | -  | 3949,742 | 4,5           | 4,4 | 28,332         | -  | 28,332   | 720,00           |

Показания счетчиков

| Дата и время     | M1, т      | M2, т | Q, ГКал | Время раб., ч |
|------------------|------------|-------|---------|---------------|
| 21.10.2025 00:00 | 112153,375 | -     | -       | 20279,00      |
| 20.11.2025 00:00 | 116103,117 | -     | -       | 20999,00      |
|                  | 3949,742   | -     | -       | 720,00        |

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

28,332 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: