



21.10.2025 — 19.11.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Островского д. 88.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 5575642
Версия ПО 015-02.052-
03.30

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	48,9	39,2	46,375	-	46,375	4,4	4,2	0,449	-	0,449	24,00
22.10.2025	47,5	38,3	46,461	-	46,461	4,4	4,2	0,428	-	0,428	24,00
23.10.2025	45,8	37,1	46,426	-	46,426	4,4	4,1	0,407	-	0,407	24,00
24.10.2025	47,2	37,7	46,250	-	46,250	4,5	4,2	0,439	-	0,439	24,00
25.10.2025	49,1	38,8	45,961	-	45,961	4,3	4,1	0,474	-	0,474	24,00
26.10.2025	48,8	38,5	46,008	-	46,008	4,4	4,1	0,470	-	0,470	24,00
27.10.2025	47,9	38,2	46,008	-	46,008	4,4	4,2	0,445	-	0,445	24,00
28.10.2025	47,2	37,7	46,156	-	46,156	4,4	4,2	0,439	-	0,439	24,00
29.10.2025	47,3	37,9	46,016	-	46,016	4,5	4,2	0,431	-	0,431	24,00
30.10.2025	47,2	37,9	45,973	-	45,973	4,4	4,2	0,425	-	0,425	24,00
31.10.2025	47,3	37,9	45,965	-	45,965	4,4	4,2	0,431	-	0,431	24,00
01.11.2025	49,2	38,7	45,312	-	45,312	4,4	4,1	0,474	-	0,474	24,00
02.11.2025	50,8	39,6	44,855	-	44,855	4,4	4,2	0,505	-	0,505	24,00
03.11.2025	50,8	39,4	45,043	-	45,043	4,4	4,1	0,512	-	0,512	24,00
04.11.2025	50,2	38,7	44,582	-	44,582	4,4	4,1	0,513	-	0,513	24,00
05.11.2025	51,1	39,2	44,543	-	44,543	4,4	4,1	0,528	-	0,528	24,00
06.11.2025	51,1	39,6	45,367	-	45,367	4,5	4,2	0,522	-	0,522	24,00
07.11.2025	50,9	40,0	46,711	-	46,711	4,5	4,2	0,509	-	0,509	24,00
08.11.2025	49,8	39,5	46,957	-	46,957	4,5	4,2	0,480	-	0,480	24,00
09.11.2025	48,4	38,6	47,062	-	47,062	4,4	4,1	0,463	-	0,463	24,00
10.11.2025	48,2	38,3	46,965	-	46,965	4,4	4,2	0,465	-	0,465	24,00
11.11.2025	49,0	39,0	47,480	-	47,480	4,5	4,1	0,478	-	0,478	24,00
12.11.2025	49,9	39,3	47,891	-	47,891	4,4	4,2	0,507	-	0,507	24,00
13.11.2025	51,1	40,1	48,434	-	48,434	4,5	4,2	0,534	-	0,534	24,00
14.11.2025	51,2	40,3	48,660	-	48,660	4,5	4,2	0,533	-	0,533	24,00
15.11.2025	51,1	40,4	48,766	-	48,766	4,4	4,2	0,519	-	0,519	24,00
16.11.2025	50,9	40,2	48,785	-	48,785	4,5	4,2	0,518	-	0,518	24,00
17.11.2025	50,9	39,9	48,785	-	48,785	4,5	4,2	0,534	-	0,534	24,00
18.11.2025	51,3	41,1	54,836	-	54,836	4,6	4,2	0,553	-	0,553	24,00
19.11.2025	50,7	41,8	61,441	-	61,441	4,4	4,2	0,547	-	0,547	24,00
Итого	49,4	39,1	1420,074	-	1420,074	4,4	4,2	14,530	-	14,530	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.10.2025 00:00	42239,887	-	-	15277,00
20.11.2025 00:00	43659,961	-	-	15997,00
	1420,074	-	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

14,530 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: