

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: УК "Жилье"

Адрес: ул. Садовое кольцо д. 319/2

Договор №: от

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф)

№ DA734

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2		
21.10.2025	56,5	51,3	116,035	115,598	0,437	0,601	24,00
22.10.2025	56,4	51,3	116,838	116,556	0,282	0,603	24,00
23.10.2025	56,2	51,1	118,839	118,571	0,268	0,606	24,00
24.10.2025	56,0	50,8	117,641	117,284	0,357	0,612	24,00
25.10.2025	55,8	50,6	117,069	116,702	0,366	0,609	24,00
26.10.2025	55,5	50,2	115,849	115,421	0,428	0,611	24,00
27.10.2025	55,7	50,2	111,635	111,216	0,419	0,609	24,00
28.10.2025	55,6	50,1	109,781	109,360	0,421	0,600	24,00
29.10.2025	55,8	50,5	110,938	110,512	0,426	0,585	24,00
30.10.2025	55,6	50,3	110,691	110,399	0,292	0,580	23,75
31.10.2025	55,5	50,2	112,758	112,378	0,380	0,598	23,97
01.11.2025	57,3	51,9	120,473	120,321	0,152	0,660	24,00
02.11.2025	62,6	56,6	129,438	130,087	-0,649	0,776	24,00
03.11.2025	61,9	56,2	131,061	131,720	-0,660	0,746	24,00
04.11.2025	62,2	56,4	130,802	131,457	-0,655	0,766	24,00
05.11.2025	61,4	55,7	130,468	130,986	-0,518	0,739	24,00
06.11.2025	62,2	56,3	130,203	130,791	-0,588	0,759	24,00
07.11.2025	62,7	56,8	130,592	131,351	-0,759	0,766	24,00
08.11.2025	63,3	57,4	130,658	131,517	-0,860	0,764	24,00
09.11.2025	63,0	57,2	130,734	131,583	-0,849	0,759	24,00
10.11.2025	62,1	56,5	130,573	131,384	-0,811	0,740	24,00
11.11.2025	62,0	56,4	130,520	131,348	-0,828	0,735	24,00
12.11.2025	61,7	56,1	130,983	131,754	-0,771	0,733	24,00
13.11.2025	61,5	55,9	131,467	132,243	-0,777	0,741	24,00
14.11.2025	62,3	56,5	131,146	131,905	-0,759	0,754	24,00
15.11.2025	62,5	56,8	131,465	132,247	-0,782	0,742	24,00
16.11.2025	62,4	56,8	131,669	132,480	-0,811	0,732	24,00
17.11.2025	61,7	56,1	132,470	133,222	-0,752	0,737	24,00
18.11.2025	61,7	56,1	134,433	135,099	-0,666	0,742	24,00
19.11.2025	61,7	56,2	134,340	135,068	-0,728	0,745	24,00
Итого	59,7	54,2	3741,565	3750,560	-8,996	20,751	719,72

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.10.2025 00:00	34075,754	32464,141	172,498	9678,87
20.11.2025 00:00	37817,320	36214,699	193,249	10398,58
	3741,566	3750,559	20,751	719,72

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **20,751** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: