



21.10.2025 — 19.11.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Свердлова д. 46.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 5299659
Версия ПО 015-01.060-
01.50

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	49,8	44,2	61,371	-	61,371	4,8	4,7	0,344	-	0,344	24,00
22.10.2025	48,3	43,1	61,252	-	61,252	4,8	4,7	0,318	-	0,318	24,00
23.10.2025	46,6	41,6	60,971	-	60,971	4,8	4,7	0,306	-	0,306	24,00
24.10.2025	48,1	42,6	60,902	-	60,902	4,7	4,7	0,333	-	0,333	24,00
25.10.2025	50,0	44,1	60,791	-	60,791	4,7	4,6	0,362	-	0,362	24,00
26.10.2025	49,7	43,8	60,689	-	60,689	4,8	4,7	0,357	-	0,357	24,00
27.10.2025	48,7	43,2	60,645	-	60,645	4,7	4,6	0,335	-	0,335	24,00
28.10.2025	48,1	42,8	60,967	-	60,967	4,7	4,6	0,323	-	0,323	24,00
29.10.2025	48,2	42,9	60,129	-	60,129	4,7	4,6	0,319	-	0,319	24,00
30.10.2025	48,1	42,8	59,727	-	59,727	4,7	4,7	0,317	-	0,317	24,00
31.10.2025	48,1	42,7	59,801	-	59,801	4,8	4,7	0,322	-	0,322	24,00
01.11.2025	50,2	44,1	59,713	-	59,713	4,7	4,7	0,362	-	0,362	24,00
02.11.2025	51,8	45,4	60,160	-	60,160	4,7	4,6	0,383	-	0,383	24,00
03.11.2025	51,8	45,4	60,451	-	60,451	4,8	4,7	0,389	-	0,389	24,00
04.11.2025	51,2	44,8	59,676	-	59,676	4,7	4,6	0,383	-	0,383	24,00
05.11.2025	52,1	45,4	59,705	-	59,705	4,7	4,6	0,399	-	0,399	24,00
06.11.2025	52,1	45,4	60,197	-	60,197	4,7	4,6	0,397	-	0,397	24,00
07.11.2025	51,8	45,4	60,947	-	60,947	4,8	4,7	0,387	-	0,387	24,00
08.11.2025	50,6	44,6	61,219	-	61,219	4,8	4,7	0,367	-	0,367	24,00
09.11.2025	49,3	43,5	61,246	-	61,246	4,8	4,7	0,352	-	0,352	24,00
10.11.2025	49,0	43,3	61,184	-	61,184	4,7	4,6	0,352	-	0,352	24,00
11.11.2025	49,9	44,0	61,846	-	61,846	4,8	4,7	0,363	-	0,363	24,00
12.11.2025	50,8	44,5	63,162	-	63,162	4,8	4,7	0,393	-	0,393	24,00
13.11.2025	52,1	45,7	64,664	-	64,664	4,8	4,7	0,413	-	0,413	24,00
14.11.2025	52,2	46,1	66,811	-	66,811	4,9	4,7	0,407	-	0,407	24,00
15.11.2025	52,0	46,2	68,232	-	68,232	4,9	4,7	0,397	-	0,397	24,00
16.11.2025	51,8	46,0	68,268	-	68,268	4,8	4,7	0,394	-	0,394	24,00
17.11.2025	51,8	45,8	68,578	-	68,578	4,8	4,6	0,407	-	0,407	24,00
18.11.2025	52,2	46,2	69,035	-	69,035	4,9	4,7	0,410	-	0,410	24,00
19.11.2025	51,6	45,6	66,680	-	66,680	4,8	4,6	0,397	-	0,397	24,00
Итого	50,3	44,4	1869,018	-	1869,018	4,8	4,7	10,989	-	10,989	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.10.2025 00:00	16455,135	-	-	5717,00
20.11.2025 00:00	18324,152	-	-	6437,00
	1869,018	-	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

10,989 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: