

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: УК "Жилье"

Адрес: ул. Свердлова д. 61

Договор №: от

Прибор учета: ИМ2300 (сер K-Z)

№ LC244

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2		
21.10.2025	66,7	57,8	58,500	58,781	-0,281	0,531	24,00
22.10.2025	66,7	57,9	59,281	59,594	-0,312	0,531	24,00
23.10.2025	66,6	57,9	59,469	59,750	-0,281	0,500	24,00
24.10.2025	66,1	57,2	59,000	59,250	-0,250	0,531	24,00
25.10.2025	66,3	57,1	58,375	58,688	-0,312	0,562	24,00
26.10.2025	66,0	56,8	58,156	58,438	-0,281	0,531	24,00
27.10.2025	66,6	57,3	58,156	58,406	-0,250	0,531	24,00
28.10.2025	64,4	55,8	58,406	58,656	-0,250	0,500	24,00
29.10.2025	65,1	56,5	58,906	59,219	-0,312	0,500	24,00
30.10.2025	64,9	56,5	58,812	59,031	-0,219	0,500	24,00
31.10.2025	65,2	56,6	58,062	58,312	-0,250	0,500	24,00
01.11.2025	65,0	56,1	58,781	59,062	-0,281	0,531	24,00
02.11.2025	66,1	56,8	57,688	57,969	-0,281	0,531	24,00
03.11.2025	68,2	58,1	57,906	58,219	-0,312	0,594	24,00
04.11.2025	67,0	57,1	57,312	57,625	-0,312	0,562	24,00
05.11.2025	68,3	58,1	57,688	58,000	-0,312	0,594	24,00
06.11.2025	67,0	57,4	58,031	58,312	-0,281	0,531	24,00
07.11.2025	65,9	56,6	57,594	57,875	-0,281	0,531	24,00
08.11.2025	65,8	56,8	57,344	57,625	-0,281	0,531	24,00
09.11.2025	66,1	56,9	57,250	57,500	-0,250	0,531	24,00
10.11.2025	65,9	56,6	57,875	58,188	-0,312	0,531	24,00
11.11.2025	66,0	56,8	58,781	59,062	-0,281	0,531	24,00
12.11.2025	66,1	57,0	59,688	59,969	-0,281	0,531	24,00
13.11.2025	66,7	57,2	59,812	60,125	-0,312	0,594	24,00
14.11.2025	66,1	57,0	60,844	61,125	-0,281	0,562	24,00
15.11.2025	66,0	57,0	60,750	61,031	-0,281	0,531	24,00
16.11.2025	66,2	57,2	60,688	60,969	-0,281	0,531	24,00
17.11.2025	66,7	57,1	60,438	60,750	-0,312	0,594	24,00
18.11.2025	66,1	56,7	59,906	60,188	-0,281	0,562	24,00
19.11.2025	65,8	56,4	58,562	58,875	-0,312	0,531	24,00
Итого	66,2	57,0	1762,063	1770,594	-8,531	16,156	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.10.2025 00:00	483669,625	484851,250	459122,969	449464,47
20.11.2025 00:00	485431,688	486621,844	459139,125	450184,47
	1762,062	1770,594	16,156	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **16,156** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: