

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: 32 мкр. д. 6

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ085

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.10.25	7,125	716,457	722,531	67,44	57,48	24,00	24,00
22.10.25	7,149	721,831	727,701	67,63	57,71	24,00	24,00
23.10.25	7,786	821,914	829,115	67,80	58,28	24,00	24,00
24.10.25	7,777	747,343	751,780	67,54	56,65	24,00	24,00
25.10.25	7,642	621,551	621,141	67,76	55,45	24,00	24,00
26.10.25	7,740	622,003	621,144	67,93	55,46	24,00	24,00
27.10.25	7,450	621,065	623,355	67,45	55,43	24,00	24,00
28.10.25	7,426	605,299	607,392	66,94	54,65	24,00	24,00
29.10.25	7,169	601,704	603,158	66,54	54,61	24,00	24,00
30.10.25	6,800	625,943	626,512	64,57	53,08	24,00	24,00
31.10.25	7,290	812,545	816,853	64,40	55,42	24,00	24,00
01.11.25	7,535	821,741	825,039	64,97	55,79	24,00	24,00
02.11.25	7,759	849,224	852,678	65,99	56,84	24,00	24,00
03.11.25	7,831	846,280	849,443	65,81	56,55	24,00	24,00
04.11.25	8,385	837,954	840,604	66,58	56,55	24,00	24,00
05.11.25	8,741	848,120	856,625	68,46	58,14	24,00	24,00
06.11.25	8,553	912,265	921,774	67,86	58,47	24,00	24,00
07.11.25	8,073	807,063	813,618	66,79	56,54	24,00	24,00
08.11.25	7,865	687,745	691,586	66,96	55,51	24,00	24,00
09.11.25	7,956	686,100	688,626	66,81	55,20	24,00	24,00
10.11.25	7,807	724,991	729,538	65,98	55,20	24,00	24,00
11.11.25	7,786	747,455	750,128	65,74	55,31	24,00	24,00
12.11.25	7,928	811,677	814,018	65,63	55,82	24,00	24,00
13.11.25	8,386	913,638	918,559	66,91	57,72	24,00	24,00
14.11.25	8,636	888,180	898,588	69,73	59,96	24,00	24,00
15.11.25	8,174	805,940	815,428	68,94	58,79	24,00	24,00
16.11.25	6,351	781,424	781,955	56,88	48,79	24,00	24,00
17.11.25	8,398	795,813	797,266	67,52	56,95	24,00	24,00
18.11.25	8,317	823,792	828,847	67,19	57,09	24,00	24,00
19.11.25	8,463	843,499	851,592	67,74	57,70	24,00	24,00
Итого	234,298	22950,557	23076,593	66,62	56,24	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 20.10.25	На 19.11.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	814235,750	837186,300	22950,550
Масса в обратном трубопроводе, т	821360,060	844436,700	23076,640
Тепловая энергия, Гкал	16149,174	16383,472	234,298

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____