

Отчет о потреблении тепловой энергии
за период с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: Московский проспект д. 12 (4, 5, 6 блоки)
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: ВВ168

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.10.25	3,037	363,635	365,243	67,05	59,10	24,00	24,00
22.10.25	3,770	419,421	421,413	67,26	58,93	24,00	24,00
23.10.25	5,558	564,582	567,537	67,50	57,64	24,00	24,00
24.10.25	5,324	560,481	563,309	67,28	57,77	24,00	24,00
25.10.25	5,378	558,387	561,251	67,55	57,90	24,00	24,00
26.10.25	5,376	556,803	559,672	67,71	58,05	24,00	24,00
27.10.25	5,074	559,702	562,404	67,24	58,16	24,00	24,00
28.10.25	5,016	549,502	552,154	66,72	57,58	24,00	24,00
29.10.25	4,475	481,640	483,991	66,31	56,92	24,00	24,00
30.10.25	3,918	455,379	457,390	64,30	55,17	24,00	24,00
31.10.25	4,374	590,843	593,106	64,16	56,75	24,00	24,00
01.11.25	4,343	593,733	595,998	64,73	57,40	24,00	24,00
02.11.25	4,673	604,043	606,504	65,74	58,00	24,00	24,00
03.11.25	4,734	601,266	603,752	65,56	57,68	24,00	24,00
04.11.25	4,971	589,495	592,122	66,33	57,89	24,00	24,00
05.11.25	4,498	517,099	519,526	68,18	59,49	24,00	24,00
06.11.25	3,879	506,752	508,840	67,55	59,88	24,00	24,00
07.11.25	3,643	476,580	478,514	66,47	58,69	24,00	24,00
08.11.25	3,601	418,545	420,452	66,63	58,02	24,00	24,00
09.11.25	4,044	441,195	443,326	66,49	57,33	24,00	24,00
10.11.25	4,013	471,667	473,770	65,67	57,15	24,00	24,00
11.11.25	3,986	476,708	478,792	65,43	57,06	24,00	24,00
12.11.25	4,113	556,517	558,674	65,34	57,91	24,00	24,00
13.11.25	4,494	571,371	573,762	66,62	58,69	24,00	24,00
14.11.25	3,850	477,387	479,501	69,38	61,24	24,00	24,00
15.11.25	3,614	488,964	490,937	68,57	61,17	24,00	24,00
16.11.25	4,132	722,911	724,915	56,68	50,64	24,00	24,00
17.11.25	4,945	605,197	607,843	67,24	59,06	24,00	24,00
18.11.25	4,135	553,477	555,689	66,89	59,42	24,00	24,00
19.11.25	3,976	537,812	539,954	67,44	60,05	24,00	24,00
Итого	130,945	15871,096	15940,340	66,33	58,02	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 20.10.25	На 19.11.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	157180,450	173051,550	15871,100
Масса в обратном трубопроводе, т	167000,100	182940,440	15940,340
Тепловая энергия, Гкал	9369,848	9500,792	130,944

Представитель потребителя: _____
Представитель теплоснабжающей организации: _____