

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: Московский проспект д. 8
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: ВВ259

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.10.25	4,172	833,931	836,207	67,35	62,34	24,00	24,00
22.10.25	4,498	885,580	888,039	67,54	62,45	24,00	24,00
23.10.25	4,493	868,512	870,970	67,67	62,49	24,00	24,00
24.10.25	4,510	856,505	858,966	67,48	62,21	24,00	24,00
25.10.25	4,601	849,436	851,951	67,70	62,28	24,00	24,00
26.10.25	4,618	851,346	853,877	67,92	62,49	24,00	24,00
27.10.25	4,469	854,930	857,367	67,42	62,18	24,00	24,00
28.10.25	4,348	831,855	834,215	67,01	61,77	24,00	24,00
29.10.25	4,304	824,491	826,812	66,48	61,25	24,00	24,00
30.10.25	4,005	832,427	834,547	64,77	59,60	24,00	24,00
31.10.25	4,272	1107,529	1109,792	64,30	60,44	24,00	24,00
01.11.25	4,369	1116,142	1118,469	64,78	60,86	24,00	24,00
02.11.25	4,491	1157,979	1160,404	65,96	62,07	24,00	24,00
03.11.25	4,528	1152,172	1154,611	65,78	61,85	24,00	24,00
04.11.25	4,934	1141,203	1143,875	66,36	62,03	24,00	24,00
05.11.25	5,003	1151,639	1154,410	68,32	63,97	24,00	24,00
06.11.25	5,004	1234,238	1237,001	67,95	63,89	24,00	24,00
07.11.25	4,624	1126,026	1128,542	66,70	62,50	24,00	24,00
08.11.25	4,583	936,359	938,849	66,91	62,01	24,00	24,00
09.11.25	4,655	933,481	936,005	66,80	61,81	24,00	24,00
10.11.25	4,596	978,563	981,036	66,02	61,31	24,00	24,00
11.11.25	4,554	1015,224	1017,668	65,68	61,19	24,00	24,00
12.11.25	4,618	1087,389	1089,867	65,59	61,32	24,00	24,00
13.11.25	4,814	1235,412	1238,031	66,46	62,56	24,00	24,00
14.11.25	4,956	985,852	988,630	69,81	64,39	24,00	24,00
15.11.25	4,699	698,973	701,556	68,81	62,08	24,00	24,00
16.11.25	3,556	683,015	684,772	56,84	51,65	24,00	24,00
17.11.25	4,800	692,445	695,037	67,43	60,49	24,00	24,00
18.11.25	4,778	713,506	716,081	67,11	60,40	24,00	24,00
19.11.25	4,783	734,106	736,699	67,53	61,01	24,00	24,00
Итого	136,632	28370,267	28444,284	66,55	61,56	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 20.10.25	На 19.11.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	252083,160	280453,440	28370,280
Масса в обратном трубопроводе, т	211501,840	239946,120	28444,280
Тепловая энергия, Гкал	7834,666	7971,297	136,632

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____