

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Куйбышева д. 3

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ244

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.10.25	1,249	268,206	263,066	49,77	45,10	24,00	24,00
22.10.25	1,171	266,297	261,126	48,31	43,90	24,00	24,00
23.10.25	1,106	264,034	258,435	46,59	42,40	24,00	24,00
24.10.25	1,209	263,684	257,978	48,09	43,50	24,00	24,00
25.10.25	1,315	260,933	255,339	50,00	44,95	24,00	24,00
26.10.25	1,313	259,090	254,024	49,65	44,57	24,00	24,00
27.10.25	1,222	258,071	254,065	48,65	43,90	24,00	24,00
28.10.25	1,186	256,535	252,765	48,05	43,42	24,00	24,00
29.10.25	1,156	250,157	246,871	48,13	43,50	24,00	24,00
30.10.25	1,141	248,040	244,468	47,97	43,36	24,00	24,00
31.10.25	1,152	249,178	245,016	48,08	43,45	24,00	24,00
01.11.25	1,293	249,492	245,333	50,14	44,95	24,00	24,00
02.11.25	1,398	251,448	247,149	51,82	46,25	24,00	24,00
03.11.25	1,421	251,963	247,926	51,81	46,16	24,00	24,00
04.11.25	1,432	252,276	247,207	51,22	45,53	24,00	24,00
05.11.25	1,479	256,369	250,554	52,13	46,35	24,00	24,00
06.11.25	1,461	256,752	251,583	52,09	46,39	24,00	24,00
07.11.25	1,411	256,515	252,088	51,80	46,29	24,00	24,00
08.11.25	1,340	255,781	252,478	50,59	45,34	24,00	24,00
09.11.25	1,278	254,574	251,888	49,27	44,24	24,00	24,00
10.11.25	1,273	258,224	253,484	49,04	44,10	24,00	24,00
11.11.25	1,328	261,376	256,067	49,92	44,83	24,00	24,00
12.11.25	1,412	262,557	258,113	50,78	45,39	24,00	24,00
13.11.25	1,494	271,897	268,052	52,07	46,56	24,00	24,00
14.11.25	1,474	269,306	264,530	52,15	46,67	24,00	24,00
15.11.25	1,437	267,382	262,075	51,99	46,61	24,00	24,00
16.11.25	1,455	267,540	262,015	51,73	46,28	24,00	24,00
17.11.25	1,487	267,902	262,412	51,76	46,20	24,00	24,00
18.11.25	1,491	268,055	262,650	52,14	46,57	24,00	24,00
19.11.25	1,439	264,986	259,140	51,56	46,11	24,00	24,00
Итого	40,021	7788,623	7647,897	50,24	45,10	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 20.10.25	На 19.11.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	249960,280	257748,900	7788,620
Масса в обратном трубопроводе, т	249179,690	256827,600	7647,910
Тепловая энергия, Гкал	2166,283	2206,304	40,021

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____