

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель:

Адрес: ул. Новоселов д. 16

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ125

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.10.25	1,775	445,141	445,983	51,62	47,63	24,00	24,00
22.10.25	1,655	456,101	456,866	49,90	46,26	24,00	24,00
23.10.25	1,516	451,272	451,981	47,84	44,48	24,00	24,00
24.10.25	1,585	444,875	445,603	48,51	44,94	24,00	24,00
25.10.25	1,670	439,343	440,072	49,61	45,80	24,00	24,00
26.10.25	1,667	439,509	440,402	49,55	45,75	24,00	24,00
27.10.25	1,610	440,041	440,829	49,26	45,59	24,00	24,00
28.10.25	1,461	431,538	432,350	47,23	43,84	24,00	24,00
29.10.25	1,486	427,206	428,131	47,70	44,22	24,00	24,00
30.10.25	2,258	342,553	343,333	61,91	54,87	23,02	24,00
31.10.25	2,583	397,534	398,192	64,44	57,92	24,00	24,00
01.11.25	2,645	396,593	397,123	65,10	58,42	24,00	24,00
02.11.25	2,761	409,092	409,613	66,19	59,43	24,00	24,00
03.11.25	2,755	407,135	407,784	66,02	59,25	24,00	24,00
04.11.25	2,825	403,192	403,905	66,70	59,69	24,00	24,00
05.11.25	2,857	426,654	427,424	67,24	60,51	24,00	24,00
06.11.25	2,114	438,091	438,837	57,82	52,97	24,00	24,00
07.11.25	1,607	444,297	444,810	49,90	46,28	24,00	24,00
08.11.25	1,812	457,113	457,660	52,48	48,51	24,00	24,00
09.11.25	1,823	456,744	457,295	52,22	48,22	24,00	24,00
10.11.25	1,969	471,704	472,219	53,55	49,37	24,00	24,00
11.11.25	2,009	476,852	477,315	54,36	50,14	24,00	24,00
12.11.25	2,175	493,847	494,302	55,66	51,26	24,00	24,00
13.11.25	2,313	501,005	501,395	57,59	52,90	24,00	24,00
14.11.25	2,005	494,096	494,566	53,96	49,90	24,00	24,00
15.11.25	1,905	496,062	496,512	52,91	49,06	24,00	24,00
16.11.25	1,364	494,615	495,296	44,76	42,00	24,00	24,00
17.11.25	1,880	493,391	494,153	51,15	47,33	24,00	24,00
18.11.25	1,889	495,986	496,029	51,68	47,86	24,00	24,00
19.11.25	1,947	498,724	499,184	52,80	48,89	24,00	24,00
Итого	59,923	13470,307	13489,164	54,66	50,11	719,02	720,00

Показания интеграторов	На 20.10.25	На 19.11.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	189233,670	202703,980	13470,310
Масса в обратном трубопроводе, т	192611,660	206100,810	13489,150
Тепловая энергия, Гкал	932,943	992,866	59,923

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____