

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: ул. Садовое кольцо д. 49А
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA911

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.10.25	0,726	67,238	68,470	48,90	38,09	24,00	24,00
22.10.25	0,672	65,134	66,274	47,56	37,24	24,00	24,00
23.10.25	0,627	63,777	64,732	45,82	35,97	24,00	24,00
24.10.25	0,683	63,720	64,716	47,19	36,44	24,00	24,00
25.10.25	0,752	63,801	64,702	49,12	37,31	24,00	24,00
26.10.25	0,745	64,515	65,217	48,77	37,19	24,00	24,00
27.10.25	0,705	64,970	66,006	47,89	37,03	24,00	24,00
28.10.25	0,681	64,662	65,675	47,27	36,72	24,00	24,00
29.10.25	0,674	64,492	65,592	47,34	36,86	24,00	24,00
30.10.25	0,669	64,455	65,522	47,28	36,87	24,00	24,00
31.10.25	0,677	64,628	65,516	47,28	36,78	24,00	24,00
01.11.25	0,755	65,609	66,355	49,27	37,74	24,00	24,00
02.11.25	0,803	66,511	67,339	50,92	38,82	24,00	24,00
03.11.25	0,815	67,360	67,891	50,90	38,77	24,00	24,00
04.11.25	0,800	65,464	65,436	50,18	38,01	24,00	24,00
05.11.25	0,845	66,600	66,787	51,19	38,49	24,00	24,00
06.11.25	0,840	67,489	68,141	51,16	38,69	24,00	24,00
07.11.25	0,823	68,201	69,073	50,93	38,84	24,00	24,00
08.11.25	0,780	68,990	69,936	49,82	38,49	24,00	24,00
09.11.25	0,747	69,184	69,747	48,47	37,65	24,00	24,00
10.11.25	0,753	69,468	69,698	48,23	37,36	24,00	24,00
11.11.25	0,781	71,167	71,690	49,10	38,10	24,00	24,00
12.11.25	0,839	73,780	73,888	49,92	38,52	24,00	24,00
13.11.25	0,909	78,178	78,401	51,24	39,59	24,00	24,00
14.11.25	0,900	78,320	79,110	51,34	39,83	24,00	24,00
15.11.25	0,887	78,836	79,869	51,21	39,93	24,00	24,00
16.11.25	0,886	79,782	80,504	50,99	39,86	24,00	24,00
17.11.25	0,910	80,557	80,488	50,96	39,64	24,00	24,00
18.11.25	0,931	86,408	86,923	51,40	40,57	24,00	24,00
19.11.25	0,893	84,257	85,102	50,79	40,19	24,00	24,00
Итого	23,508	2097,553	2118,799	49,42	38,19	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 20.10.25	На 19.11.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	160610,330	162707,890	2097,560
Масса в обратном трубопроводе, т	162222,300	164341,110	2118,810
Тепловая энергия, Гкал	1672,276	1695,784	23,508

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____