

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: ул. Садовое кольцо д. 17А
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA888

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.10.25	1,270	426,498	423,085	48,96	45,97	24,00	24,00
22.10.25	1,125	424,994	418,542	46,87	44,22	24,00	24,00
23.10.25	1,008	425,949	414,259	44,23	41,86	24,00	24,00
24.10.25	1,103	439,555	425,635	45,79	43,27	24,00	24,00
25.10.25	1,296	436,108	431,267	48,90	45,92	24,00	24,00
26.10.25	1,329	425,043	421,451	49,09	45,96	24,00	24,00
27.10.25	1,244	423,499	418,094	48,43	45,48	24,00	24,00
28.10.25	1,180	423,050	415,764	47,36	44,57	24,00	24,00
29.10.25	1,182	427,786	421,362	47,65	44,87	24,00	24,00
30.10.25	1,195	421,447	413,568	47,74	44,90	24,00	24,00
31.10.25	1,183	419,446	411,629	47,28	44,45	24,00	24,00
01.11.25	1,322	419,282	411,835	48,60	45,44	24,00	24,00
02.11.25	1,453	418,553	417,898	51,01	47,53	24,00	24,00
03.11.25	1,460	421,776	421,435	51,13	47,67	24,00	24,00
04.11.25	1,452	431,636	430,377	50,73	47,35	24,00	24,00
05.11.25	1,464	429,277	425,387	50,82	47,41	24,00	24,00
06.11.25	1,459	435,713	431,353	51,05	47,69	24,00	24,00
07.11.25	1,348	433,721	431,008	50,08	46,97	24,00	24,00
08.11.25	1,190	434,471	424,745	46,45	43,71	24,00	24,00
09.11.25	1,281	434,422	426,853	48,29	45,34	24,00	24,00
10.11.25	1,338	435,506	427,483	48,78	45,70	24,00	24,00
11.11.25	1,375	435,100	430,099	49,78	46,62	24,00	24,00
12.11.25	1,417	435,542	426,990	50,20	46,94	24,00	24,00
13.11.25	1,498	433,935	424,928	51,36	47,90	24,00	24,00
14.11.25	1,458	434,585	427,616	51,16	47,80	24,00	24,00
15.11.25	1,444	432,923	429,142	51,26	47,92	24,00	24,00
16.11.25	1,451	431,297	429,314	51,26	47,88	24,00	24,00
17.11.25	1,462	436,724	429,667	51,03	47,68	24,00	24,00
18.11.25	1,416	445,904	439,436	50,73	47,55	24,00	24,00
19.11.25	1,383	435,076	429,759	50,42	47,24	24,00	24,00
Итого	39,786	12908,817	12729,981	49,21	46,13	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 20.10.25	На 19.11.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	737516,500	750425,400	12908,900
Масса в обратном трубопроводе, т	726628,700	739358,600	12729,900
Тепловая энергия, Гкал	2391,969	2431,755	39,786

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____