

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Свердлова д. 4

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA715

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.10.25	1,353	268,392	267,482	49,60	44,55	24,00	24,00
22.10.25	1,258	267,051	266,043	48,20	43,48	24,00	24,00
23.10.25	1,185	265,064	263,931	46,44	41,96	24,00	24,00
24.10.25	1,296	264,943	263,863	47,89	42,98	24,00	24,00
25.10.25	1,414	264,680	263,590	49,85	44,49	24,00	24,00
26.10.25	1,404	264,749	263,738	49,48	44,17	24,00	24,00
27.10.25	1,317	264,823	263,821	48,56	43,57	24,00	24,00
28.10.25	1,284	264,844	263,822	47,93	43,07	24,00	24,00
29.10.25	1,270	264,389	263,445	48,00	43,19	24,00	24,00
30.10.25	1,259	264,263	263,347	47,95	43,17	24,00	24,00
31.10.25	1,279	264,316	263,348	47,95	43,10	24,00	24,00
01.11.25	1,429	263,944	263,086	50,02	44,60	24,00	24,00
02.11.25	1,510	265,710	264,855	51,69	46,00	24,00	24,00
03.11.25	1,518	267,148	266,146	51,67	45,97	24,00	24,00
04.11.25	1,520	263,365	262,450	51,06	45,28	24,00	24,00
05.11.25	1,577	266,462	265,454	51,98	46,05	24,00	24,00
06.11.25	1,564	270,731	269,681	51,93	46,14	24,00	24,00
07.11.25	1,522	272,760	271,747	51,66	46,07	24,00	24,00
08.11.25	1,433	274,009	272,893	50,50	45,26	24,00	24,00
09.11.25	1,376	274,288	273,071	49,14	44,11	24,00	24,00
10.11.25	1,376	274,168	273,015	48,90	43,87	24,00	24,00
11.11.25	1,420	276,420	275,180	49,77	44,63	24,00	24,00
12.11.25	1,498	280,434	279,001	50,61	45,26	24,00	24,00
13.11.25	1,594	289,955	288,240	51,92	46,41	24,00	24,00
14.11.25	1,575	291,908	290,209	52,01	46,60	24,00	24,00
15.11.25	1,548	293,223	291,474	51,85	46,56	24,00	24,00
16.11.25	1,551	293,227	291,372	51,63	46,33	24,00	24,00
17.11.25	1,590	293,100	291,266	51,61	46,18	24,00	24,00
18.11.25	1,597	293,726	291,814	52,01	46,56	24,00	24,00
19.11.25	1,546	286,023	284,430	51,44	46,02	24,00	24,00
Итого	43,061	8208,113	8171,814	50,11	44,85	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 20.10.25	На 19.11.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	6156,283	14364,396	8208,113
Масса в обратном трубопроводе, т	6347,933	14519,747	8171,814
Тепловая энергия, Гкал	29,634	72,695	43,061

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____