

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Свердлова д. 6

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA876

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.10.25	1,254	248,935	252,795	48,95	43,91	24,00	24,00
22.10.25	1,174	247,700	251,476	47,59	42,84	24,00	24,00
23.10.25	1,106	245,854	249,548	45,83	41,32	24,00	24,00
24.10.25	1,196	245,758	249,465	47,24	42,36	24,00	24,00
25.10.25	1,320	245,516	249,312	49,21	43,83	24,00	24,00
26.10.25	1,315	245,539	249,326	48,84	43,48	24,00	24,00
27.10.25	1,231	245,691	249,467	47,94	42,92	24,00	24,00
28.10.25	1,205	245,726	249,463	47,30	42,39	24,00	24,00
29.10.25	1,183	245,220	249,055	47,38	42,54	24,00	24,00
30.10.25	1,178	245,165	249,002	47,32	42,51	24,00	24,00
31.10.25	1,196	245,245	249,037	47,33	42,45	24,00	24,00
01.11.25	1,343	245,184	248,899	49,36	43,87	24,00	24,00
02.11.25	1,438	246,835	250,505	51,04	45,20	24,00	24,00
03.11.25	1,446	248,110	251,862	51,01	45,17	24,00	24,00
04.11.25	1,429	244,451	248,248	50,40	44,54	24,00	24,00
05.11.25	1,472	247,166	250,971	51,32	45,35	24,00	24,00
06.11.25	1,447	250,985	254,806	51,27	45,49	24,00	24,00
07.11.25	1,408	252,982	256,796	51,01	45,43	24,00	24,00
08.11.25	1,336	254,062	257,928	49,87	44,60	24,00	24,00
09.11.25	1,281	254,184	258,089	48,50	43,45	24,00	24,00
10.11.25	1,281	254,039	257,872	48,27	43,22	24,00	24,00
11.11.25	1,322	256,066	259,981	49,13	43,96	24,00	24,00
12.11.25	1,388	259,423	263,348	49,95	44,59	24,00	24,00
13.11.25	1,472	268,084	272,035	51,25	45,75	24,00	24,00
14.11.25	1,462	269,880	273,863	51,34	45,91	24,00	24,00
15.11.25	1,438	271,179	275,161	51,19	45,87	24,00	24,00
16.11.25	1,437	271,187	275,179	50,97	45,66	24,00	24,00
17.11.25	1,478	271,155	275,068	50,95	45,49	24,00	24,00
18.11.25	1,483	271,583	275,558	51,35	45,88	24,00	24,00
19.11.25	1,430	264,695	268,642	50,78	45,36	24,00	24,00
Итого	40,149	7607,600	7722,756	49,46	44,18	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 20.10.25	На 19.11.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	139222,300	146829,890	7607,590
Масса в обратном трубопроводе, т	141248,860	148971,610	7722,750
Тепловая энергия, Гкал	1056,713	1096,862	40,149

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____