

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Чапаева д. 32

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA130

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.10.25	0,505	81,124	81,746	49,51	43,26	24,00	24,00
22.10.25	0,469	80,718	81,302	48,10	42,28	24,00	24,00
23.10.25	0,440	80,119	80,645	46,36	40,85	24,00	24,00
24.10.25	0,479	80,087	80,675	47,80	41,80	24,00	24,00
25.10.25	0,527	80,010	80,664	49,75	43,15	24,00	24,00
26.10.25	0,521	80,044	80,677	49,39	42,86	24,00	24,00
27.10.25	0,486	80,072	80,653	48,46	42,38	24,00	24,00
28.10.25	0,474	80,093	80,653	47,84	41,91	24,00	24,00
29.10.25	0,469	79,966	80,531	47,91	42,03	24,00	24,00
30.10.25	0,468	79,950	80,513	47,86	42,00	24,00	24,00
31.10.25	0,478	79,969	80,536	47,86	41,87	24,00	24,00
01.11.25	0,527	79,882	80,540	49,93	43,31	24,00	24,00
02.11.25	0,561	80,427	81,138	51,59	44,60	24,00	24,00
03.11.25	0,570	80,880	81,579	51,57	44,51	24,00	24,00
04.11.25	0,566	79,753	80,396	50,96	43,84	24,00	24,00
05.11.25	0,584	80,624	81,304	51,88	44,61	24,00	24,00
06.11.25	0,577	81,897	82,571	51,83	44,77	24,00	24,00
07.11.25	0,558	82,521	83,207	51,56	44,78	24,00	24,00
08.11.25	0,528	82,884	83,563	50,40	44,02	24,00	24,00
09.11.25	0,510	82,976	83,600	49,05	42,90	24,00	24,00
10.11.25	0,510	82,931	83,550	48,81	42,65	24,00	24,00
11.11.25	0,527	83,593	84,236	49,68	43,36	24,00	24,00
12.11.25	0,562	84,751	85,439	50,51	43,87	24,00	24,00
13.11.25	0,598	87,571	88,315	51,82	44,98	24,00	24,00
14.11.25	0,586	88,142	88,890	51,91	45,24	24,00	24,00
15.11.25	0,575	88,544	89,293	51,76	45,25	24,00	24,00
16.11.25	0,573	88,572	89,336	51,54	45,05	24,00	24,00
17.11.25	0,597	88,592	89,338	51,52	44,77	24,00	24,00
18.11.25	0,591	88,734	89,492	51,91	45,24	24,00	24,00
19.11.25	0,567	86,459	87,188	51,35	44,78	24,00	24,00
Итого	15,986	2481,886	2501,570	50,01	43,56	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 20.10.25	На 19.11.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	21833,566	24315,451	2481,885
Масса в обратном трубопроводе, т	22136,402	24637,973	2501,571
Тепловая энергия, Гкал	149,264	165,249	15,986

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____