

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: ООО УК "Мэтр"

Адрес: 34 мкр. д. 17А

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВА901

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.10.25	3,575	656,592	646,844	46,97	41,52	24,00	24,00
22.10.25	3,685	661,770	651,764	47,58	42,00	24,00	24,00
23.10.25	3,879	670,283	660,104	48,32	42,52	24,00	24,00
24.10.25	3,974	675,944	665,612	48,87	42,98	24,00	24,00
25.10.25	3,972	673,093	662,829	48,63	42,72	24,00	24,00
26.10.25	4,002	673,525	662,848	48,70	42,75	24,00	24,00
27.10.25	3,796	667,846	657,151	48,03	42,34	24,00	24,00
28.10.25	3,897	676,482	665,642	48,51	42,74	24,00	24,00
29.10.25	3,937	682,172	671,203	49,00	43,21	24,00	24,00
30.10.25	4,663	647,457	637,300	54,49	45,99	22,95	24,00
31.10.25	2,880	445,291	445,216	50,07	43,46	22,91	24,00
01.11.25	3,840	433,989	427,391	54,95	40,12	23,78	24,00
02.11.25	5,532	754,449	742,435	55,17	47,86	24,00	24,00
03.11.25	6,738	847,107	835,598	60,94	52,98	24,00	24,00
04.11.25	6,312	813,532	802,950	59,62	51,86	24,00	24,00
05.11.25	5,785	777,866	767,343	56,86	49,41	24,00	24,00
06.11.25	5,380	779,389	768,861	55,18	48,27	24,00	24,00
07.11.25	5,233	777,133	766,848	54,31	47,57	24,00	24,00
08.11.25	4,940	771,070	760,930	53,37	46,96	24,00	24,00
09.11.25	4,650	754,303	744,294	51,54	45,36	24,00	24,00
10.11.25	4,667	753,510	743,272	51,46	45,25	24,00	24,00
11.11.25	4,620	750,163	740,108	51,26	45,09	24,00	24,00
12.11.25	4,335	730,133	720,301	49,77	43,82	24,00	24,00
13.11.25	4,675	747,492	737,544	50,68	44,43	24,00	24,00
14.11.25	5,096	779,983	769,133	53,03	46,49	24,00	24,00
15.11.25	5,217	796,282	785,171	54,13	47,57	24,00	24,00
16.11.25	5,192	793,600	782,879	53,93	47,37	24,00	24,00
17.11.25	5,590	803,939	793,203	55,57	48,61	24,00	24,00
18.11.25	5,306	787,612	776,767	54,09	47,34	24,00	24,00
19.11.25	5,268	789,395	778,629	54,35	47,66	24,00	24,00
Итого	140,633	21571,401	21270,169	52,31	45,54	717,64	720,00

Показания интеграторов	На 20.10.25	На 19.11.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	26495,195	48066,598	21571,403
Масса в обратном трубопроводе, т	30841,992	52112,160	21270,168
Тепловая энергия, Гкал	89,914	230,547	140,633

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____