

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: ООО УК "Мэтр"

Адрес: 34 мкр. д. 17Б

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ098

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.10.25	3,221	471,326	459,248	49,45	42,60	24,00	24,00
22.10.25	3,349	475,135	462,706	49,80	42,73	24,00	24,00
23.10.25	3,519	481,549	468,331	50,49	43,17	24,00	24,00
24.10.25	3,598	485,197	472,810	51,03	43,60	24,00	24,00
25.10.25	3,614	483,827	470,876	50,92	43,43	24,00	24,00
26.10.25	3,609	483,718	470,820	50,94	43,46	24,00	24,00
27.10.25	3,438	479,026	466,791	50,34	43,16	24,00	24,00
28.10.25	3,541	485,335	472,703	50,69	43,38	24,00	24,00
29.10.25	3,589	488,802	476,221	51,36	44,00	24,00	24,00
30.10.25	4,168	463,984	452,688	56,69	46,38	23,19	24,00
31.10.25	2,579	315,432	313,520	50,54	45,65	19,91	24,00
01.11.25	3,534	320,594	314,350	57,16	40,62	23,99	24,00
02.11.25	5,028	549,169	535,547	57,30	48,16	24,00	24,00
03.11.25	6,068	615,374	600,051	62,98	53,10	24,00	24,00
04.11.25	5,717	591,301	576,507	61,63	51,97	24,00	24,00
05.11.25	5,237	566,307	552,025	58,81	49,55	24,00	24,00
06.11.25	4,844	567,432	553,020	57,24	48,70	24,00	24,00
07.11.25	4,666	566,001	551,668	56,41	48,15	24,00	24,00
08.11.25	4,435	561,660	547,511	55,50	47,60	24,00	24,00
09.11.25	4,181	549,728	535,800	53,75	46,13	24,00	24,00
10.11.25	4,193	549,095	535,129	53,48	45,83	24,00	24,00
11.11.25	4,144	546,863	532,863	53,34	45,75	24,00	24,00
12.11.25	3,888	532,245	518,387	51,85	44,53	24,00	24,00
13.11.25	4,216	545,270	530,899	52,74	45,00	24,00	24,00
14.11.25	4,609	567,897	553,439	55,03	46,90	24,00	24,00
15.11.25	4,733	579,301	564,491	56,14	47,95	24,00	24,00
16.11.25	4,727	577,944	562,991	55,98	47,79	24,00	24,00
17.11.25	5,055	585,357	570,095	57,61	48,96	24,00	24,00
18.11.25	4,816	573,507	558,574	56,28	47,86	24,00	24,00
19.11.25	4,816	574,796	559,845	56,57	48,17	24,00	24,00
Итого	127,133	15633,173	15239,905	54,40	46,14	715,09	720,00

Показания интеграторов	На 20.10.25	На 19.11.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	280229,900	295863,073	15633,173
Масса в обратном трубопроводе, т	273213,411	288453,316	15239,905
Тепловая энергия, Гкал	2821,579	2948,712	127,133

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____