

Ведомость потребления ГВС

с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: 34 мкр. д. 11 ГВС

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 179210

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T3	T4	M3	M4	M5=M3-M4	Q5	
21.10.2025	62,2	56,4	127,340	116,900	10,440	0,536	24,00
22.10.2025	62,4	56,5	128,290	115,440	12,850	0,661	24,00
23.10.2025	62,4	56,5	126,930	115,680	11,250	0,579	24,00
24.10.2025	62,2	56,3	126,510	115,200	11,310	0,578	24,00
25.10.2025	62,4	56,4	127,000	114,150	12,850	0,658	24,00
26.10.2025	62,3	56,3	126,880	113,300	13,580	0,696	24,00
27.10.2025	62,2	56,3	126,230	113,740	12,490	0,638	24,00
28.10.2025	61,6	55,8	125,220	113,770	11,450	0,577	24,00
29.10.2025	61,2	55,5	125,170	113,610	11,560	0,583	24,00
30.10.2025	61,9	55,8	119,740	108,080	11,660	0,596	24,00
31.10.2025	59,6	54,2	91,190	82,110	9,080	0,420	19,00
01.11.2025	58,5	54,3	135,170	122,250	12,920	0,622	24,00
02.11.2025	62,4	57,0	135,910	125,420	10,490	0,547	24,00
03.11.2025	62,4	57,0	135,940	124,370	11,570	0,602	24,00
04.11.2025	62,6	57,2	136,510	122,400	14,110	0,733	24,00
05.11.2025	62,7	57,2	134,250	122,510	11,740	0,613	24,00
06.11.2025	62,3	56,9	133,570	122,480	11,090	0,575	24,00
07.11.2025	61,7	56,4	133,010	122,210	10,800	0,555	24,00
08.11.2025	61,2	56,0	134,300	120,840	13,460	0,683	24,00
09.11.2025	60,3	55,1	134,950	120,570	14,380	0,718	24,00
10.11.2025	60,7	55,3	133,170	121,790	11,380	0,575	24,00
11.11.2025	60,6	55,3	134,290	120,450	13,840	0,695	24,00
12.11.2025	61,0	55,5	133,060	121,070	11,990	0,607	24,00
13.11.2025	61,2	55,7	132,060	121,440	10,620	0,540	24,00
14.11.2025	61,3	55,7	132,060	121,100	10,960	0,554	24,00
15.11.2025	61,4	55,8	132,120	120,860	11,260	0,575	24,00
16.11.2025	60,9	55,5	133,130	119,300	13,830	0,695	24,00
17.11.2025	62,5	56,7	131,830	120,570	11,260	0,581	24,00
18.11.2025	61,3	55,7	131,930	119,930	12,000	0,605	24,00
19.11.2025	61,3	55,7	131,890	119,840	12,050	0,610	24,00
Итого	61,6	56,0	3889,650	3531,380	358,270	18,207	715,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **18,207** ГКал

Всего к оплате за горячую воду Мп = **358,270** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: