

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: 34 мкр. д. 11 (узел 1)

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 179210

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2		
21.10.2025	46,0	41,0	305,860	306,120	-0,260	1,524	24,00
22.10.2025	46,6	41,5	304,740	306,520	-1,780	1,558	24,00
23.10.2025	47,4	42,0	306,670	308,470	-1,800	1,633	24,00
24.10.2025	47,9	42,5	307,640	309,740	-2,100	1,663	24,00
25.10.2025	47,7	42,2	307,730	309,480	-1,750	1,667	24,00
26.10.2025	47,7	42,3	308,120	308,370	-0,250	1,667	24,00
27.10.2025	47,1	41,9	309,530	307,400	2,130	1,609	24,00
28.10.2025	47,5	42,2	311,180	308,860	2,320	1,642	24,00
29.10.2025	48,0	42,7	309,610	310,010	-0,400	1,641	24,00
30.10.2025	53,2	46,6	309,770	310,850	-1,080	2,060	24,00
31.10.2025	50,0	44,4	269,920	272,660	-2,740	1,501	23,00
01.11.2025	52,0	46,2	312,460	313,110	-0,650	1,804	24,00
02.11.2025	54,1	48,0	345,120	343,910	1,210	2,118	24,00
03.11.2025	59,6	52,5	359,320	355,890	3,430	2,572	24,00
04.11.2025	58,4	51,5	353,570	351,210	2,360	2,440	24,00
05.11.2025	55,7	49,1	347,280	349,720	-2,440	2,279	24,00
06.11.2025	54,0	47,8	349,510	352,590	-3,080	2,170	24,00
07.11.2025	53,2	47,2	347,370	350,650	-3,280	2,096	24,00
08.11.2025	52,3	46,5	347,750	348,330	-0,580	1,992	24,00
09.11.2025	50,5	45,0	345,240	345,020	0,220	1,887	24,00
10.11.2025	50,4	44,9	344,100	342,620	1,480	1,910	24,00
11.11.2025	50,2	44,7	342,770	342,270	0,500	1,887	24,00
12.11.2025	48,8	43,6	339,690	341,670	-1,980	1,761	24,00
13.11.2025	49,7	44,1	341,070	344,640	-3,570	1,900	24,00
14.11.2025	52,0	45,9	344,380	347,820	-3,440	2,067	24,00
15.11.2025	53,0	46,9	347,880	347,230	0,650	2,126	24,00
16.11.2025	52,8	46,8	347,780	346,560	1,220	2,107	24,00
17.11.2025	54,4	47,9	344,580	344,780	-0,200	2,254	24,00
18.11.2025	53,0	46,6	333,590	335,930	-2,340	2,134	24,00
19.11.2025	53,2	46,9	332,740	337,130	-4,390	2,108	24,00
Итого	51,2	45,4	9876,970	9899,560	-22,590	57,777	719,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **57,777** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: