



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

21.10.2025 — 19.11.2025

Характеристики
средств измерения:

УК Новый дом,
ул. Гаражная д. 4.
Договор № от ..

Прибор учета:
ВКТ-7
№ 182805
Версия ПО 2.7

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	49,7	44,7	306,260	311,270	-5,010	5,7	5,3	1,525	-	1,525	24,00
22.10.2025	47,6	43,1	305,470	310,120	-4,650	5,7	5,3	1,370	-	1,370	24,00
23.10.2025	44,9	40,9	304,610	309,090	-4,480	5,7	5,3	1,239	-	1,239	24,00
24.10.2025	46,5	42,0	303,750	307,980	-4,230	5,7	5,3	1,373	-	1,373	24,00
25.10.2025	49,6	44,4	303,780	307,910	-4,130	5,7	5,3	1,581	-	1,581	24,00
26.10.2025	49,8	44,5	304,070	308,270	-4,200	5,7	5,3	1,599	-	1,599	24,00
27.10.2025	49,1	44,2	304,090	308,290	-4,200	5,7	5,3	1,511	-	1,511	24,00
28.10.2025	48,1	43,3	303,560	307,760	-4,200	5,7	5,3	1,435	-	1,435	24,00
29.10.2025	48,4	43,6	304,000	307,900	-3,900	5,7	5,3	1,441	-	1,441	24,00
30.10.2025	48,5	43,7	303,820	307,610	-3,790	5,7	5,3	1,435	-	1,435	24,00
31.10.2025	48,0	43,4	303,730	307,410	-3,680	5,7	5,3	1,397	-	1,397	24,00
01.11.2025	49,3	44,3	303,810	307,330	-3,520	5,7	5,3	1,526	-	1,526	24,00
02.11.2025	51,7	46,2	303,740	307,340	-3,600	5,7	5,3	1,672	-	1,672	24,00
03.11.2025	51,9	46,2	304,010	307,550	-3,540	5,7	5,3	1,703	-	1,703	24,00
04.11.2025	51,5	45,9	304,460	307,820	-3,360	5,7	5,3	1,695	-	1,695	24,00
05.11.2025	51,5	46,2	321,850	325,250	-3,400	5,7	5,3	1,725	-	1,725	24,00
06.11.2025	51,8	46,6	334,990	338,570	-3,580	5,8	5,3	1,748	-	1,748	24,00
07.11.2025	50,8	45,9	335,440	339,030	-3,590	5,7	5,2	1,634	-	1,634	24,00
08.11.2025	47,2	42,9	335,990	340,150	-4,160	5,8	5,3	1,454	-	1,454	24,00
09.11.2025	49,0	44,4	336,410	340,160	-3,750	5,8	5,3	1,560	-	1,560	24,00
10.11.2025	49,5	44,8	336,630	340,130	-3,500	5,8	5,3	1,600	-	1,600	24,00
11.11.2025	50,5	45,6	336,550	339,980	-3,430	5,8	5,3	1,647	-	1,647	24,00
12.11.2025	50,9	45,9	336,640	339,950	-3,310	5,8	5,3	1,697	-	1,697	24,00
13.11.2025	52,1	46,8	336,490	339,650	-3,160	5,8	5,3	1,779	-	1,779	24,00
14.11.2025	51,9	46,8	336,490	339,680	-3,190	5,7	5,2	1,741	-	1,741	24,00
15.11.2025	52,0	46,9	336,350	339,590	-3,240	5,6	5,1	1,725	-	1,725	24,00
16.11.2025	52,0	46,9	336,390	339,480	-3,090	5,6	5,1	1,742	-	1,742	24,00
17.11.2025	51,8	46,6	336,140	339,260	-3,120	5,6	5,1	1,757	-	1,757	24,00
18.11.2025	51,5	46,4	335,990	339,130	-3,140	5,6	5,1	1,732	-	1,732	24,00
19.11.2025	51,2	46,1	336,110	339,300	-3,190	5,6	5,1	1,695	-	1,695	24,00
Итого	49,9	45,0	9591,620	9702,960	-111,340	5,7	5,2	47,738	-	47,738	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.10.2025 00:00	51884,269	51007,220	-	11530,00
20.11.2025 00:00	61475,890	60710,178	-	12250,00
	9591,621	9702,958	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

47,738 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.11.2025 11:27:06