



21.10.2025 — 19.11.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

УК Новый дом,
ул. Гоголя д. 11а.
Договор № от ..

Прибор учета:
КАРАТ-307
№ 12230324
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	49,5	40,1	116,411	116,411	0,000	6,0	6,0	1,092	-	1,092	24,00
22.10.2025	48,1	39,3	115,770	115,770	0,000	6,0	5,9	1,017	-	1,017	24,00
23.10.2025	46,3	38,0	114,690	114,690	0,000	5,9	5,9	0,961	-	0,961	24,00
24.10.2025	47,8	38,7	114,595	114,595	0,000	5,9	5,9	1,044	-	1,044	24,00
25.10.2025	49,7	39,8	114,573	114,573	0,000	5,9	5,9	1,134	-	1,134	24,00
26.10.2025	49,4	39,5	114,678	114,678	0,000	5,9	5,9	1,126	-	1,126	24,00
27.10.2025	48,4	39,2	114,726	114,726	0,000	5,9	5,9	1,058	-	1,058	24,00
28.10.2025	47,8	38,8	114,589	114,589	0,000	5,9	5,9	1,037	-	1,037	24,00
29.10.2025	47,9	38,9	114,341	114,341	0,000	5,9	5,9	1,027	-	1,027	24,00
30.10.2025	47,8	38,9	114,421	114,421	0,000	5,9	5,9	1,019	-	1,019	24,00
31.10.2025	47,8	38,8	114,438	114,438	0,000	6,0	5,9	1,030	-	1,030	24,00
01.11.2025	49,9	39,9	114,332	114,332	0,000	5,9	5,9	1,144	-	1,144	24,00
02.11.2025	51,6	41,1	115,118	115,118	0,000	5,9	5,9	1,209	-	1,209	24,00
03.11.2025	51,5	41,0	115,734	115,734	0,000	5,9	5,9	1,221	-	1,221	24,00
04.11.2025	50,9	40,3	114,033	114,033	0,000	5,9	5,9	1,211	-	1,211	24,00
05.11.2025	51,8	41,0	115,889	115,889	0,000	5,9	5,9	1,259	-	1,259	24,00
06.11.2025	51,8	41,2	118,294	118,294	0,000	6,0	5,9	1,250	-	1,250	24,00
07.11.2025	51,5	41,3	119,252	119,252	0,000	6,0	6,0	1,223	-	1,223	24,00
08.11.2025	50,4	40,7	119,874	119,874	0,000	6,0	6,0	1,157	-	1,157	24,00
09.11.2025	49,0	39,7	120,040	120,040	0,000	6,0	6,0	1,122	-	1,122	24,00
10.11.2025	48,8	39,4	119,821	119,821	0,000	6,0	6,0	1,124	-	1,124	24,00
11.11.2025	49,7	41,2	143,006	143,006	0,000	6,0	5,9	1,192	-	1,192	24,00
12.11.2025	50,6	42,7	161,926	161,926	0,000	5,9	5,8	1,267	-	1,267	24,00
13.11.2025	51,8	43,7	163,179	163,179	0,000	6,0	5,9	1,336	-	1,336	24,00
14.11.2025	51,9	43,8	162,890	162,890	0,000	6,0	5,9	1,327	-	1,327	24,00
15.11.2025	51,8	43,8	162,896	162,896	0,000	6,0	5,9	1,296	-	1,296	24,00
16.11.2025	51,6	43,7	163,463	163,463	0,000	6,0	5,9	1,290	-	1,290	24,00
17.11.2025	51,5	43,4	163,025	163,025	0,000	6,0	5,9	1,320	-	1,320	24,00
18.11.2025	51,9	43,8	162,894	162,894	0,000	6,0	5,9	1,324	-	1,324	24,00
19.11.2025	51,4	43,4	161,934	161,934	0,000	6,0	5,9	1,289	-	1,289	24,00
Итого	50,0	40,8	3880,833	3880,833	0,000	6,0	5,9	35,106	-	35,106	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

35,106 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.11.2025 11:28:57