

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Садовое кольцо д. 15

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 166300

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал) Q1	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2		
21.10.2025	49,5	42,2	209,890	215,610	-5,720	5,44	4,85	1,521	24,00
22.10.2025	47,3	40,8	209,140	214,800	-5,660	5,45	4,87	1,363	24,00
23.10.2025	44,7	38,8	208,350	214,020	-5,670	5,44	4,87	1,237	24,00
24.10.2025	46,3	39,7	207,650	213,200	-5,550	5,43	4,87	1,369	24,00
25.10.2025	49,4	41,7	207,540	213,180	-5,640	5,42	4,85	1,585	24,00
26.10.2025	49,6	41,8	207,670	213,260	-5,590	5,42	4,85	1,609	24,00
27.10.2025	48,9	41,6	207,890	213,390	-5,500	5,42	4,85	1,521	24,00
28.10.2025	47,8	40,9	208,170	213,580	-5,410	5,41	4,85	1,447	24,00
29.10.2025	48,1	41,2	208,060	213,690	-5,630	5,42	4,86	1,439	24,00
30.10.2025	48,2	41,3	208,050	213,540	-5,490	5,43	4,86	1,430	24,00
31.10.2025	47,7	40,9	208,030	213,530	-5,500	5,43	4,86	1,413	24,00
01.11.2025	49,2	41,7	207,990	213,450	-5,460	5,44	4,87	1,559	24,00
02.11.2025	51,5	43,2	207,920	213,410	-5,490	5,44	4,88	1,717	24,00
03.11.2025	51,6	43,2	207,760	213,160	-5,400	5,44	4,88	1,744	24,00
04.11.2025	51,2	42,8	207,730	213,170	-5,440	5,44	4,88	1,740	24,00
05.11.2025	51,3	43,0	211,960	217,440	-5,480	5,46	4,87	1,751	24,00
06.11.2025	51,6	43,4	214,920	220,500	-5,580	5,49	4,87	1,747	24,00
07.11.2025	50,4	42,9	215,060	220,610	-5,550	5,47	4,86	1,615	24,00
08.11.2025	47,1	40,3	215,560	221,270	-5,710	5,48	4,87	1,456	24,00
09.11.2025	48,8	41,6	215,550	220,940	-5,390	5,48	4,87	1,544	24,00
10.11.2025	49,3	41,9	215,680	221,170	-5,490	5,48	4,87	1,592	24,00
11.11.2025	50,3	42,7	215,520	221,120	-5,600	5,48	4,87	1,644	24,00
12.11.2025	50,7	42,8	215,480	221,060	-5,580	5,48	4,87	1,696	24,00
13.11.2025	51,9	43,5	215,360	220,740	-5,380	5,48	4,87	1,786	24,00
14.11.2025	51,7	43,5	215,160	220,630	-5,470	5,39	4,78	1,757	24,00
15.11.2025	51,8	43,7	215,230	220,670	-5,440	5,33	4,72	1,733	24,00
16.11.2025	51,8	43,7	215,070	220,570	-5,500	5,33	4,73	1,734	24,00
17.11.2025	51,5	43,2	214,410	219,790	-5,380	5,34	4,74	1,774	24,00
18.11.2025	51,2	43,0	213,480	218,900	-5,420	5,32	4,73	1,756	24,00
19.11.2025	50,9	42,9	213,620	218,970	-5,350	5,33	4,74	1,715	24,00
Итого	49,7	42,1	6343,900	6509,370	-165,470	5,43	4,84	47,994	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **47,994** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: