

Ведомость потребления ГВС

с 21.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Чкалова д. 18

Договор №: от

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф)

№ DC264

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T3	T4	M3	M4	M5=M3-M4	P1	P2	Q3	Q4	Q5=Q3-Q4	
21.10.2025	62,4	53,5	107,862	91,912	15,949	0,5	0,5	6,173	4,450	1,723	24,00
22.10.2025	62,3	53,4	107,536	92,209	15,327	0,5	0,5	6,147	4,457	1,690	24,00
23.10.2025	62,3	53,4	107,878	91,790	16,088	0,5	0,5	6,164	4,440	1,724	24,00
24.10.2025	62,0	53,1	107,672	91,847	15,825	0,5	0,5	6,122	4,415	1,708	24,00
25.10.2025	62,1	53,1	108,001	91,867	16,134	0,5	0,5	6,147	4,413	1,734	24,00
26.10.2025	61,6	52,7	109,755	92,020	17,735	0,5	0,5	6,188	4,386	1,803	24,00
27.10.2025	62,3	53,3	107,073	92,180	14,893	0,5	0,5	6,118	4,447	1,671	24,00
28.10.2025	60,4	52,0	108,731	91,896	16,835	0,5	0,5	6,004	4,311	1,693	24,00
29.10.2025	61,0	52,4	107,326	92,243	15,082	0,5	0,5	5,995	4,368	1,627	24,00
30.10.2025	60,9	52,3	108,676	91,274	17,402	0,5	0,5	6,056	4,315	1,741	24,00
31.10.2025	61,2	52,5	107,899	92,011	15,889	0,5	0,5	6,055	4,366	1,688	24,00
01.11.2025	60,6	52,1	108,257	92,398	15,859	0,5	0,5	6,006	4,350	1,656	24,00
02.11.2025	61,5	52,8	108,388	92,570	15,818	0,5	0,5	6,114	4,419	1,694	24,00
03.11.2025	63,3	54,1	107,671	92,462	15,208	0,5	0,5	6,255	4,530	1,725	24,00
04.11.2025	61,8	53,0	110,088	92,500	17,588	0,5	0,5	6,230	4,432	1,799	24,00
05.11.2025	63,3	54,0	108,502	92,392	16,110	0,5	0,5	6,313	4,526	1,788	24,00
06.11.2025	62,2	53,5	112,069	96,358	15,712	0,5	0,5	6,365	4,671	1,695	24,00
07.11.2025	61,4	53,4	119,610	105,758	13,852	0,5	0,5	6,740	5,117	1,624	24,00
08.11.2025	61,8	53,2	109,634	94,613	15,021	0,5	0,5	6,213	4,556	1,657	24,00
09.11.2025	61,5	53,1	113,340	94,083	19,256	0,5	0,5	6,384	4,516	1,868	24,00
10.11.2025	61,6	53,0	110,398	94,683	15,715	0,5	0,5	6,228	4,541	1,687	24,00
11.11.2025	61,5	53,0	109,684	94,896	14,788	0,5	0,5	6,186	4,553	1,634	24,00
12.11.2025	61,4	52,8	110,729	94,718	16,011	0,5	0,5	6,233	4,525	1,708	24,00
13.11.2025	62,0	53,2	110,904	94,491	16,413	0,5	0,5	6,301	4,547	1,753	24,00
14.11.2025	61,7	53,0	109,547	94,520	15,027	0,5	0,5	6,200	4,530	1,671	24,00
15.11.2025	61,7	53,1	110,181	94,382	15,799	0,5	0,5	6,229	4,532	1,697	24,00
16.11.2025	61,3	52,8	112,637	94,608	18,029	0,5	0,5	6,313	4,516	1,797	24,00
17.11.2025	61,8	53,1	109,944	94,763	15,181	0,5	0,5	6,230	4,549	1,681	24,00
18.11.2025	61,4	52,8	110,809	94,754	16,054	0,5	0,5	6,234	4,527	1,707	24,00
19.11.2025	61,1	52,7	111,676	94,546	17,130	0,5	0,5	6,251	4,501	1,750	24,00
Итого	61,7	53,0	3292,477	2810,745	481,732	0,5	0,5	186,196	134,805	51,391	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **51,391** ГКал

Всего к оплате за горячую воду Мп = **481,732** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: