



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, пр. Московский, д. 10

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ300

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	67,4	63,2	445,310	446,344	-1,034	7,0	5,0	-	-	1,887	24,00
22.10.2025	67,6	63,6	446,145	447,130	-0,985	7,0	5,0	-	-	1,790	24,00
23.10.2025	67,8	63,6	451,870	452,911	-1,041	7,0	5,0	-	-	1,892	24,00
24.10.2025	67,6	63,5	457,701	458,733	-1,032	7,0	5,0	-	-	1,879	24,00
25.10.2025	67,8	63,7	483,008	484,118	-1,110	7,0	5,0	-	-	2,015	24,00
26.10.2025	68,0	63,7	483,645	484,803	-1,158	7,0	5,0	-	-	2,100	24,00
27.10.2025	67,5	63,4	439,930	440,923	-0,993	7,0	5,0	-	-	1,810	24,00
28.10.2025	67,0	62,9	439,383	440,382	-0,999	7,0	5,0	-	-	1,833	24,00
29.10.2025	66,6	62,5	442,380	443,363	-0,982	7,0	5,0	-	-	1,809	24,00
30.10.2025	64,4	60,8	482,578	483,493	-0,915	7,0	5,0	-	-	1,722	23,67
31.10.2025	64,4	61,6	613,626	614,544	-0,918	7,0	5,0	-	-	1,723	24,00
01.11.2025	64,9	62,1	623,476	624,443	-0,967	7,0	5,0	-	-	1,803	24,00
02.11.2025	66,0	63,1	612,403	613,367	-0,964	7,0	5,0	-	-	1,776	24,00
03.11.2025	65,8	62,9	630,683	631,684	-1,001	7,0	5,0	-	-	1,850	24,00
04.11.2025	66,5	63,3	628,514	629,617	-1,103	7,0	5,0	-	-	2,023	24,00
05.11.2025	68,4	64,7	518,293	519,386	-1,093	7,0	5,0	-	-	1,967	24,00
06.11.2025	67,9	64,4	545,433	546,508	-1,075	7,0	5,0	-	-	1,946	24,00
07.11.2025	66,8	63,5	549,999	550,997	-0,997	7,0	5,0	-	-	1,825	24,00
08.11.2025	67,0	63,3	497,820	498,837	-1,018	7,0	5,0	-	-	1,861	24,00
09.11.2025	66,9	63,1	523,155	524,241	-1,086	7,0	5,0	-	-	1,990	24,00
10.11.2025	66,1	62,7	562,783	563,826	-1,043	7,0	5,0	-	-	1,926	24,00
11.11.2025	65,8	62,5	568,504	569,506	-1,002	7,0	5,0	-	-	1,853	24,00
12.11.2025	65,7	62,6	636,144	637,198	-1,054	7,0	5,0	-	-	1,952	24,00
13.11.2025	66,8	63,6	640,313	641,394	-1,081	7,0	5,0	-	-	1,971	24,00
14.11.2025	69,8	65,5	467,167	468,278	-1,111	7,0	5,0	-	-	1,974	24,00
15.11.2025	69,0	65,2	499,516	500,586	-1,070	7,0	5,0	-	-	1,914	24,00
16.11.2025	56,9	54,6	966,468	967,466	-0,998	7,0	5,0	-	-	1,977	24,00
17.11.2025	67,6	64,3	688,045	689,298	-1,253	7,0	5,0	-	-	2,272	24,00
18.11.2025	67,2	64,2	611,907	612,953	-1,045	7,0	5,0	-	-	1,900	24,00
19.11.2025	67,7	63,5	498,141	499,255	-1,114	7,0	5,0	-	-	2,029	24,00
Итого	66,6	63,1	16454,339	16485,580	-31,241	7,0	5,0	-	-	57,269	719,67

Всего к оплате

Qп = 57,269 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -31,241 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:11 1