



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 15

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА512

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	49,7	45,7	338,411	339,135	-0,724	7,0	5,0	-	-	1,342	24,00
22.10.2025	48,5	44,7	338,178	338,914	-0,736	7,0	5,0	-	-	1,273	24,00
23.10.2025	46,5	43,0	337,774	338,392	-0,618	7,0	5,0	-	-	1,180	24,00
24.10.2025	47,8	44,0	330,853	338,978	-8,126	7,0	5,0	-	-	1,255	24,00
25.10.2025	50,0	45,8	339,030	339,735	-0,706	7,0	5,0	-	-	1,443	24,00
26.10.2025	49,6	45,4	339,218	339,921	-0,703	7,0	5,0	-	-	1,424	24,00
27.10.2025	48,7	44,8	339,697	340,380	-0,682	7,0	5,0	-	-	1,348	24,00
28.10.2025	48,0	44,2	339,498	340,213	-0,715	7,0	5,0	-	-	1,302	24,00
29.10.2025	48,1	44,2	337,550	338,305	-0,754	7,0	5,0	-	-	1,303	24,00
30.10.2025	47,9	44,1	336,784	337,535	-0,751	7,0	5,0	-	-	1,292	24,00
31.10.2025	48,1	44,1	337,768	338,524	-0,756	7,0	5,0	-	-	1,328	24,00
01.11.2025	49,9	45,5	337,240	338,053	-0,813	7,0	5,0	-	-	1,465	24,00
02.11.2025	51,8	47,1	337,704	338,534	-0,829	7,0	5,0	-	-	1,564	24,00
03.11.2025	51,8	47,1	338,340	339,244	-0,903	7,0	5,0	-	-	1,589	24,00
04.11.2025	51,2	46,4	337,241	338,169	-0,929	7,0	5,0	-	-	1,587	24,00
05.11.2025	52,1	47,1	337,402	338,279	-0,877	7,0	5,0	-	-	1,683	24,00
06.11.2025	52,0	47,1	338,235	339,170	-0,935	7,0	5,0	-	-	1,652	24,00
07.11.2025	51,8	47,1	339,891	340,816	-0,925	7,0	5,0	-	-	1,611	24,00
08.11.2025	50,7	46,2	342,851	343,678	-0,827	7,0	5,0	-	-	1,547	24,00
09.11.2025	49,2	44,9	342,588	343,475	-0,887	7,0	5,0	-	-	1,459	24,00
10.11.2025	49,0	44,7	342,376	343,222	-0,846	7,0	5,0	-	-	1,464	24,00
11.11.2025	49,9	45,4	342,954	343,823	-0,869	7,0	5,0	-	-	1,518	24,00
12.11.2025	50,6	46,0	344,529	345,493	-0,964	7,0	5,0	-	-	1,580	24,00
13.11.2025	52,0	47,2	350,229	351,217	-0,988	7,0	5,0	-	-	1,670	24,00
14.11.2025	52,1	47,3	350,260	351,174	-0,914	7,0	5,0	-	-	1,670	24,00
15.11.2025	52,0	47,3	348,133	349,052	-0,919	7,0	5,0	-	-	1,633	24,00
16.11.2025	51,7	47,1	346,775	347,732	-0,957	7,0	5,0	-	-	1,587	24,00
17.11.2025	51,7	46,9	349,000	350,012	-1,012	7,0	5,0	-	-	1,675	24,00
18.11.2025	52,2	47,3	348,863	349,792	-0,929	7,0	5,0	-	-	1,691	24,00
19.11.2025	51,4	46,7	343,131	343,999	-0,868	7,0	5,0	-	-	1,621	24,00
Итого	50,2	45,8	10232,504	10264,967	-32,463	7,0	5,0	-	-	44,757	720,00

Всего к оплате

Q_п = 44,757 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = -32,463 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:15 1