



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DD178

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	67,6	61,2	623,318	608,740	14,577	2,0	1,4	-	-	4,002	24,00
22.10.2025	67,8	60,7	629,868	615,507	14,362	2,0	1,4	-	-	4,470	24,00
23.10.2025	67,9	60,2	638,955	624,323	14,633	2,0	1,4	-	-	4,941	24,00
24.10.2025	67,6	60,2	660,261	645,708	14,553	2,0	1,4	-	-	4,925	24,00
25.10.2025	68,0	59,7	680,512	666,423	14,089	2,0	1,4	-	-	5,634	24,00
26.10.2025	68,1	60,0	655,897	642,129	13,768	2,0	1,4	-	-	5,286	24,00
27.10.2025	67,6	60,8	633,718	619,817	13,901	2,0	1,4	-	-	4,321	24,00
28.10.2025	67,0	60,5	670,025	655,886	14,139	1,9	1,4	-	-	4,363	24,00
29.10.2025	66,7	60,8	666,168	652,280	13,888	1,9	1,4	-	-	3,986	24,00
30.10.2025	66,6	60,5	708,551	693,938	14,613	1,9	1,4	-	-	4,698	24,00
31.10.2025	59,3	56,8	609,635	596,521	13,115	1,8	1,4	-	-	4,082	18,93
01.11.2025	64,3	55,6	648,228	633,214	15,014	1,8	1,5	-	-	5,139	24,00
02.11.2025	69,5	57,8	488,530	475,088	13,442	1,7	1,5	-	-	5,707	24,00
03.11.2025	70,0	57,5	479,946	465,330	14,616	1,7	1,5	-	-	5,994	24,00
04.11.2025	70,3	57,0	484,155	468,510	15,645	1,7	1,5	-	-	6,451	24,00
05.11.2025	70,2	57,7	469,345	453,224	16,121	1,7	1,5	-	-	5,872	24,00
06.11.2025	68,6	57,6	477,717	460,934	16,784	1,7	1,5	-	-	5,231	24,00
07.11.2025	67,5	57,6	504,549	487,160	17,389	1,7	1,5	-	-	4,985	24,00
08.11.2025	66,4	56,8	509,777	492,293	17,483	1,7	1,5	-	-	4,875	24,00
09.11.2025	65,4	54,3	524,861	506,716	18,145	1,6	1,5	-	-	5,830	24,00
10.11.2025	65,7	55,0	520,918	502,727	18,191	1,6	1,5	-	-	5,579	24,00
11.11.2025	65,6	55,1	510,778	493,544	17,234	1,6	1,5	-	-	5,374	24,00
12.11.2025	65,6	53,7	525,555	508,579	16,976	1,6	1,5	-	-	6,251	24,00
13.11.2025	65,7	53,9	512,081	495,534	16,547	1,6	1,5	-	-	6,064	24,00
14.11.2025	65,7	55,4	485,710	469,686	16,024	1,6	1,5	-	-	5,029	24,00
15.11.2025	65,7	55,9	480,699	465,142	15,557	1,6	1,5	-	-	4,716	24,00
16.11.2025	65,9	53,5	510,600	495,184	15,416	1,6	1,5	-	-	6,311	24,00
17.11.2025	67,2	54,1	523,277	508,149	15,128	1,6	1,5	-	-	6,841	24,00
18.11.2025	65,9	54,6	495,509	480,334	15,175	1,6	1,5	-	-	5,569	24,00
19.11.2025	65,9	54,6	490,556	475,699	14,857	1,6	1,5	-	-	5,554	24,00
Итого	66,8	57,3	16819,698	16358,319	461,379	1,8	1,4	-	-	158,079	714,93

Всего к оплате

Qп = 158,079 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 461,379 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:20 1