



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 3

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ580

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	67,9	62,0	635,361	606,241	29,120	7,0	5,0	-	-	3,765	24,00
22.10.2025	68,1	61,7	651,729	621,740	29,988	7,0	5,0	-	-	4,161	24,00
23.10.2025	68,3	61,3	666,622	635,705	30,916	7,0	5,0	-	-	4,665	24,00
24.10.2025	67,9	55,9	442,484	426,237	16,247	7,0	5,0	-	-	4,509	24,00
25.10.2025	68,2	52,6	329,516	320,610	8,906	7,0	5,0	-	-	5,154	24,00
26.10.2025	68,4	53,0	313,444	305,838	7,605	7,0	5,0	-	-	4,782	24,00
27.10.2025	67,9	53,3	270,261	266,027	4,234	7,0	5,0	-	-	3,925	24,00
28.10.2025	67,2	52,7	269,231	264,971	4,260	7,0	5,0	-	-	3,898	24,00
29.10.2025	67,0	52,4	254,500	251,474	3,026	7,0	5,0	-	-	3,708	24,00
30.10.2025	66,8	51,6	275,422	270,878	4,544	7,0	5,0	-	-	4,197	24,00
31.10.2025	60,6	47,5	237,478	235,714	1,764	7,0	5,0	-	-	3,524	18,93
01.11.2025	64,5	49,8	271,831	268,132	3,700	7,0	5,0	-	-	4,078	24,00
02.11.2025	69,7	52,8	322,008	214,705	7,303	7,0	5,0	-	-	5,457	24,00
03.11.2025	70,2	52,6	324,816	316,954	7,861	7,0	5,0	-	-	5,719	24,00
04.11.2025	70,6	52,3	334,468	325,807	8,661	7,0	5,0	-	-	6,077	24,00
05.11.2025	70,5	52,9	315,514	307,951	7,564	7,0	5,0	-	-	5,521	24,00
06.11.2025	68,8	52,5	286,693	281,242	5,451	7,0	5,0	-	-	4,687	24,00
07.11.2025	67,7	51,9	281,465	276,365	5,101	7,0	5,0	-	-	4,455	24,00
08.11.2025	66,5	50,8	278,817	273,889	4,928	7,0	5,0	-	-	4,369	24,00
09.11.2025	65,6	48,9	324,829	316,583	8,245	7,0	5,0	-	-	5,403	24,00
10.11.2025	65,9	49,6	321,604	313,478	8,125	7,0	5,0	-	-	5,196	24,00
11.11.2025	65,8	49,5	301,521	294,655	6,866	7,0	5,0	-	-	4,904	24,00
12.11.2025	65,8	49,4	357,676	347,026	10,650	7,0	5,0	-	-	5,871	24,00
13.11.2025	65,9	49,5	343,951	334,305	9,646	7,0	5,0	-	-	5,621	24,00
14.11.2025	65,9	49,6	278,435	273,162	5,273	7,0	5,0	-	-	4,528	24,00
15.11.2025	65,9	50,0	260,854	256,790	4,063	7,0	5,0	-	-	4,155	24,00
16.11.2025	66,1	49,1	350,997	341,101	9,896	7,0	5,0	-	-	5,997	24,00
17.11.2025	67,4	50,6	380,366	368,542	11,824	7,0	5,0	-	-	6,393	24,00
18.11.2025	66,1	49,3	306,142	299,119	7,023	7,0	5,0	-	-	5,100	24,00
19.11.2025	66,0	49,0	289,893	284,214	5,678	7,0	5,0	-	-	4,961	24,00
Итого	67,1	52,1	10277,927	9999,456	278,471	7,0	5,0	-	-	144,781	714,93

Всего к оплате

Qп = 144,781 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 278,471 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:21 1