



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 2

Назначение: Теплоснабжение МКД

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- № DB891
F)

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	49,4	44,3	106,777	106,936	-0,159	7,0	5,0	-	-	0,544	24,00
22.10.2025	47,2	42,6	105,749	105,949	-0,200	7,0	5,0	-	-	0,490	24,00
23.10.2025	44,6	40,5	104,961	105,218	-0,257	7,0	5,0	-	-	0,435	24,00
24.10.2025	46,2	41,6	104,175	104,345	-0,170	7,0	5,0	-	-	0,478	24,00
25.10.2025	49,3	43,9	101,590	101,667	-0,077	7,0	5,0	-	-	0,549	24,00
26.10.2025	49,5	44,0	102,744	102,827	-0,084	7,0	5,0	-	-	0,557	24,00
27.10.2025	48,8	43,7	104,829	104,942	-0,113	7,0	5,0	-	-	0,531	24,00
28.10.2025	47,7	42,9	105,011	105,164	-0,154	7,0	5,0	-	-	0,510	24,00
29.10.2025	48,0	43,2	105,587	105,728	-0,141	7,0	5,0	-	-	0,513	24,00
30.10.2025	48,1	43,2	105,718	105,871	-0,152	7,0	5,0	-	-	0,522	24,00
31.10.2025	47,6	42,8	104,821	104,964	-0,143	7,0	5,0	-	-	0,511	24,00
01.11.2025	49,0	43,6	102,479	102,542	-0,062	7,0	5,0	-	-	0,553	24,00
02.11.2025	51,4	45,3	101,878	101,849	0,028	7,0	5,0	-	-	0,618	24,00
03.11.2025	51,5	45,4	102,228	102,207	0,021	7,0	5,0	-	-	0,625	24,00
04.11.2025	51,1	45,1	102,094	102,062	0,033	7,0	5,0	-	-	0,616	24,00
05.11.2025	51,2	45,3	106,734	106,719	0,015	7,0	5,0	-	-	0,629	24,00
06.11.2025	51,5	45,6	112,834	112,952	-0,118	7,0	5,0	-	-	0,659	24,00
07.11.2025	50,4	45,0	114,448	114,597	-0,149	7,0	5,0	-	-	0,618	24,00
08.11.2025	46,9	42,2	115,438	115,540	-0,102	7,0	5,0	-	-	0,541	24,00
09.11.2025	48,7	43,6	115,632	115,665	-0,033	7,0	5,0	-	-	0,588	24,00
10.11.2025	49,2	43,8	115,224	115,236	-0,013	7,0	5,0	-	-	0,616	24,00
11.11.2025	50,2	44,6	114,571	114,601	-0,030	7,0	5,0	-	-	0,641	24,00
12.11.2025	50,6	44,9	113,370	113,394	-0,023	7,0	5,0	-	-	0,645	24,00
13.11.2025	51,8	45,8	113,025	113,045	-0,020	7,0	5,0	-	-	0,673	24,00
14.11.2025	51,6	45,7	113,108	113,101	0,008	7,0	5,0	-	-	0,664	24,00
15.11.2025	51,7	45,9	114,750	114,740	0,010	7,0	5,0	-	-	0,662	24,00
16.11.2025	51,7	45,8	112,306	112,308	-0,002	7,0	5,0	-	-	0,653	24,00
17.11.2025	51,4	45,5	112,080	112,108	-0,028	7,0	5,0	-	-	0,669	24,00
18.11.2025	51,1	45,3	112,678	112,722	-0,045	7,0	5,0	-	-	0,659	24,00
19.11.2025	50,8	45,1	112,814	112,831	-0,017	7,0	5,0	-	-	0,640	24,00
Итого	49,6	44,2	3259,653	3261,831	-2,178	7,0	5,0	-	-	17,610	720,00

Всего к оплате

Qп = 17,610 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -2,178 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:30 1