

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/25г.-19/11/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Королева 15
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00231385 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х9ЕF7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
21/10/25	----	----	----	----	----	8.79	9.23	----	0.0000	0	24	*
22/10/25	----	----	----	----	----	8.79	9.23	----	0.0000	0	24	*
23/10/25	----	----	----	----	----	8.79	9.23	----	0.0000	0	24	*
24/10/25	----	----	----	----	----	8.79	9.23	----	0.0000	0	24	*
25/10/25	----	----	----	----	----	8.79	9.23	----	0.0000	0	24	*
26/10/25	----	----	----	----	----	8.79	9.23	----	0.0000	0	24	*
27/10/25	----	----	----	----	----	8.79	9.23	----	0.0000	0	24	*
28/10/25	----	----	----	----	----	8.79	9.23	----	0.0000	0	24	*
29/10/25	52.08	44.03	65.74	65.03	0.71	8.79	9.23	0.527	0.0000	9	15	*
30/10/25	52.69	44.35	190.05	188.07	1.98	8.79	9.23	1.580	0.0000	24	0	
31/10/25	52.40	44.03	188.59	186.55	2.04	8.79	9.23	1.575	0.0000	24	0	
01/11/25	53.60	44.96	192.76	190.42	2.34	8.79	9.23	1.657	0.0000	24	0	
02/11/25	55.20	46.06	197.06	194.77	2.29	8.79	9.23	1.800	0.0000	24	0	
03/11/25	56.58	46.90	197.05	194.99	2.06	8.79	9.23	1.901	0.0000	24	0	
04/11/25	55.41	45.91	196.72	194.59	2.13	8.79	9.23	1.862	0.0000	24	0	
05/11/25	57.12	47.07	197.79	195.57	2.22	8.79	9.23	1.984	0.0000	24	0	
06/11/25	56.81	47.06	197.40	195.19	2.21	8.79	9.23	1.919	0.0000	24	0	
07/11/25	55.69	46.31	196.41	194.25	2.16	8.79	9.23	1.835	0.0000	24	0	
08/11/25	55.65	46.41	196.23	194.13	2.10	8.79	9.23	1.809	0.0000	24	0	
09/11/25	55.95	46.58	196.71	194.63	2.08	8.79	9.23	1.840	0.0000	24	0	
10/11/25	55.58	46.27	196.28	194.14	2.14	8.79	9.23	1.819	0.0000	24	0	
11/11/25	55.67	46.40	196.09	194.58	1.51	8.79	9.23	1.812	0.0000	24	0	
12/11/25	55.28	46.02	194.55	192.30	2.25	8.79	9.23	1.796	0.0000	24	0	
13/11/25	55.46	45.99	194.38	192.50	1.88	8.79	9.23	1.835	0.0000	24	0	
14/11/25	55.02	45.71	191.09	190.92	0.17	8.79	9.23	1.773	0.0000	24	0	
15/11/25	55.07	45.70	189.63	188.97	0.66	8.79	9.23	1.774	0.0000	24	0	
16/11/25	55.17	45.68	189.92	187.49	2.43	8.79	9.23	1.799	0.0000	24	0	
17/11/25	55.16	45.45	189.59	187.41	2.18	8.79	9.23	1.838	0.0000	24	0	
18/11/25	54.67	45.17	189.76	188.28	1.48	8.79	9.23	1.796	0.0000	24	0	
19/11/25	54.56	45.15	189.21	187.02	2.19	8.79	9.23	1.775	0.0000	24	0	
Итого:			4133.01	4091.80	41.21			38.306	0.0000	513	207	
Средние:	55.03	45.78				8.79	9.23					

Период нормальной работы 513ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 207ч
Время работы прибора после сброса 1583ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____