

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/25г.-19/11/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Ак. Королева 9
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: Вкт-7
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00224021 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хF40E ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
21/10/25	50.92	43.50	209.69	208.95	0.74	5.30	5.07	1.553	0.0000	24	0	
22/10/25	51.08	43.65	210.35	209.43	0.92	5.25	5.01	1.561	0.0000	24	0	
23/10/25	51.75	44.01	210.21	209.26	0.95	5.27	5.03	1.626	0.0000	24	0	
24/10/25	52.58	44.62	210.68	209.73	0.95	5.30	5.06	1.676	0.0000	24	0	
25/10/25	52.34	44.26	209.71	208.85	0.86	5.31	5.07	1.692	0.0000	24	0	
26/10/25	51.99	43.97	209.39	208.49	0.90	5.29	5.06	1.679	0.0000	24	0	
27/10/25	49.37	42.40	207.67	206.92	0.75	5.18	4.94	1.447	0.0000	24	0	
28/10/25	48.44	41.32	208.08	207.70	0.38	5.27	5.03	1.480	0.0000	24	0	
29/10/25	52.50	44.55	208.06	207.69	0.37	5.39	5.16	1.650	0.0000	24	0	
30/10/25	52.48	44.68	208.47	208.17	0.30	5.38	5.15	1.626	0.0000	24	0	
31/10/25	52.19	44.36	206.89	206.47	0.42	5.41	5.18	1.619	0.0000	24	0	
01/11/25	53.43	45.36	213.23	212.14	1.09	4.96	4.67	1.719	0.0000	24	0	
02/11/25	54.99	46.66	224.36	223.13	1.23	5.66	5.39	1.870	0.0000	24	0	
03/11/25	56.37	47.56	224.85	223.15	1.70	5.63	5.36	1.978	0.0000	24	0	
04/11/25	55.20	46.52	224.73	222.86	1.87	5.64	5.37	1.948	0.0000	24	0	
05/11/25	56.91	47.57	224.81	222.91	1.90	5.56	5.29	2.096	0.0000	24	0	
06/11/25	56.60	47.50	224.52	222.64	1.88	5.51	5.24	2.040	0.0000	24	0	
07/11/25	55.47	46.75	223.84	222.06	1.78	5.54	5.27	1.951	0.0000	24	0	
08/11/25	55.43	46.84	222.63	220.87	1.76	5.54	5.28	1.908	0.0000	24	0	
09/11/25	55.73	47.05	222.34	220.95	1.39	5.54	5.28	1.927	0.0000	24	0	
10/11/25	55.35	46.70	222.07	221.03	1.04	5.54	5.27	1.917	0.0000	24	0	
11/11/25	55.45	46.89	222.34	221.01	1.33	5.54	5.27	1.900	0.0000	24	0	
12/11/25	55.06	46.51	221.55	220.42	1.13	5.56	5.29	1.892	0.0000	24	0	
13/11/25	55.25	46.56	221.40	220.14	1.26	5.58	5.32	1.920	0.0000	24	0	
14/11/25	54.81	46.24	221.48	220.10	1.38	5.59	5.32	1.895	0.0000	24	0	
15/11/25	54.85	46.27	221.54	219.76	1.78	5.59	5.32	1.900	0.0000	24	0	
16/11/25	54.95	46.38	221.35	219.50	1.85	5.60	5.32	1.891	0.0000	24	0	
17/11/25	54.94	46.18	220.82	219.42	1.40	5.59	5.33	1.931	0.0000	24	0	
18/11/25	54.45	45.75	220.93	218.53	2.40	5.58	5.31	1.920	0.0000	24	0	
19/11/25	54.34	45.69	220.63	218.24	2.39	5.56	5.30	1.907	0.0000	24	0	
Итого:			6518.62	6480.52	38.10			54.119	0.0000	720	0	
Средние:	53.84	45.54				5.45	5.19					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3938ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____