

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/25г.-19/11/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Ак Королева 9а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00182902 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0жЕС24 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
21/10/25	47.68	42.78	309.06	309.71	-0.65	6.65	6.46	1.513	0.0000	24	0	
22/10/25	47.85	42.92	309.17	309.89	-0.72	6.63	6.44	1.519	0.0000	24	0	
23/10/25	47.69	42.77	308.87	309.57	-0.70	6.62	6.43	1.519	0.0000	24	0	
24/10/25	48.04	43.02	311.26	311.96	-0.70	6.56	6.37	1.560	0.0000	24	0	
25/10/25	49.71	44.27	315.90	316.69	-0.79	6.49	6.29	1.715	0.0000	24	0	
26/10/25	49.39	43.97	315.03	315.80	-0.77	6.46	6.26	1.703	0.0000	24	0	
27/10/25	48.68	43.53	310.28	310.96	-0.68	6.49	6.30	1.596	0.0000	24	0	
28/10/25	46.78	42.01	309.10	309.75	-0.65	6.40	6.21	1.473	0.0000	24	0	
29/10/25	48.12	43.19	310.40	311.07	-0.67	6.35	6.16	1.526	0.0000	24	0	
30/10/25	47.17	42.40	307.74	308.37	-0.63	6.36	6.17	1.463	0.0000	24	0	
31/10/25	47.00	42.19	306.89	307.44	-0.55	6.34	6.15	1.474	0.0000	24	0	
01/11/25	48.20	42.84	295.11	295.71	-0.60	5.76	5.58	1.580	0.0000	24	0	
02/11/25	52.26	45.98	295.52	296.36	-0.84	6.21	6.04	1.856	0.0000	24	0	
03/11/25	53.48	46.87	295.10	296.02	-0.92	6.18	6.01	1.950	0.0000	24	0	
04/11/25	52.43	45.93	294.39	295.21	-0.82	6.17	6.00	1.912	0.0000	24	0	
05/11/25	51.76	45.51	297.07	297.93	-0.86	6.25	6.07	1.851	0.0000	24	0	
06/11/25	49.60	43.98	307.43	308.14	-0.71	6.32	6.13	1.724	0.0000	24	0	
07/11/25	52.90	46.88	317.13	317.92	-0.79	6.19	5.99	1.904	0.0000	24	0	
08/11/25	52.96	47.03	316.79	317.61	-0.82	6.19	5.99	1.875	0.0000	24	0	
09/11/25	53.25	47.20	316.86	317.80	-0.94	6.20	6.00	1.914	0.0000	24	0	
10/11/25	52.89	46.92	318.52	319.40	-0.88	6.18	5.98	1.898	0.0000	24	0	
11/11/25	53.33	47.49	328.23	329.12	-0.89	6.15	5.94	1.916	0.0000	24	0	
12/11/25	52.61	46.57	312.38	313.31	-0.93	6.14	5.95	1.887	0.0000	24	0	
13/11/25	52.87	46.68	311.52	312.40	-0.88	6.15	5.96	1.926	0.0000	24	0	
14/11/25	52.51	46.43	312.01	312.97	-0.96	6.16	5.96	1.895	0.0000	24	0	
15/11/25	52.57	46.50	312.50	313.46	-0.96	6.16	5.97	1.895	0.0000	24	0	
16/11/25	52.64	46.51	311.93	312.81	-0.88	6.16	5.96	1.911	0.0000	24	0	
17/11/25	52.56	46.23	311.31	312.26	-0.95	6.13	5.94	1.968	0.0000	24	0	
18/11/25	52.15	45.94	310.88	311.80	-0.92	6.13	5.94	1.926	0.0000	24	0	
19/11/25	52.10	45.97	310.70	311.59	-0.89	6.12	5.93	1.906	0.0000	24	0	
Итого:			9289.08	9313.03	-23.95			52.755	0.0000	720	0	
Средние:	50.70	45.01				6.27	6.08					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13177ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____