

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/25г.-19/11/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, ул. Ленина 16
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00168996 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х0D8В ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
21/10/25	49.71	44.38	275.96	275.96	0.00	6.20	1.00	1.499	0.0000	24	0	*
22/10/25	48.13	43.09	250.16	250.16	0.00	5.72	1.00	1.284	0.0000	24	0	*
23/10/25	46.54	41.78	272.97	272.97	0.00	6.13	1.00	1.324	0.0000	24	0	*
24/10/25	48.04	42.87	272.98	272.98	0.00	6.14	1.00	1.438	0.0000	24	0	*
25/10/25	49.95	44.30	272.31	272.31	0.00	6.10	1.00	1.564	0.0000	24	0	*
26/10/25	49.60	44.00	273.21	273.21	0.00	6.12	1.00	1.551	0.0000	24	0	*
27/10/25	48.64	43.35	272.53	272.53	0.00	6.14	1.00	1.465	0.0000	24	0	*
28/10/25	48.02	42.83	272.73	272.73	0.00	6.12	1.00	1.443	0.0000	24	0	*
29/10/25	48.10	42.95	271.93	271.93	0.00	6.15	1.00	1.421	0.0000	24	0	*
30/10/25	48.04	42.95	271.57	271.57	0.00	6.14	1.00	1.405	0.0000	24	0	*
31/10/25	48.04	42.91	271.67	271.67	0.00	6.16	1.00	1.417	0.0000	24	0	*
01/11/25	50.18	44.44	272.18	272.18	0.00	6.11	2.52	1.576	0.0000	24	0	*
02/11/25	51.81	45.72	273.25	273.25	0.00	6.15	5.86	1.663	0.0000	24	0	*
03/11/25	51.78	45.67	274.55	274.55	0.00	6.13	5.84	1.672	0.0000	24	0	*
04/11/25	51.19	45.11	271.04	271.04	0.00	6.10	5.81	1.649	0.0000	24	0	*
05/11/25	52.08	45.82	271.31	271.31	0.00	6.12	5.83	1.698	0.0000	24	0	*
06/11/25	52.04	45.94	278.47	278.47	0.00	6.17	5.87	1.698	0.0000	24	0	*
07/11/25	51.76	46.04	289.09	289.09	0.00	6.19	5.86	1.650	0.0000	24	0	*
08/11/25	50.58	45.19	290.12	290.12	0.00	6.21	5.87	1.561	0.0000	24	0	*
09/11/25	49.25	44.03	290.30	290.30	0.00	6.19	5.85	1.514	0.0000	24	0	*
10/11/25	49.01	43.85	289.82	289.82	0.00	6.19	5.85	1.493	0.0000	24	0	*
11/11/25	49.87	44.63	294.96	294.96	0.00	6.20	5.85	1.546	0.0000	24	0	*
12/11/25	50.74	45.30	298.89	298.89	0.00	6.17	5.81	1.625	0.0000	24	0	*
13/11/25	52.03	46.36	302.99	302.99	0.00	6.20	5.83	1.713	0.0000	24	0	*
14/11/25	52.11	46.48	304.93	304.93	0.00	6.23	5.85	1.714	0.0000	24	0	*
15/11/25	51.94	46.46	305.17	305.17	0.00	6.26	5.88	1.672	0.0000	24	0	*
16/11/25	51.73	46.27	305.13	305.13	0.00	6.23	5.84	1.666	0.0000	24	0	*
17/11/25	51.73	46.09	305.36	305.36	0.00	6.20	5.82	1.716	0.0000	24	0	*
18/11/25	52.10	46.45	306.79	306.79	0.00	6.25	5.86	1.730	0.0000	24	0	*
19/11/25	51.57	45.99	300.25	300.25	0.00	6.20	5.83	1.676	0.0000	24	0	*
Итого:			8502.62	8502.62	0.00			47.043	0.0000	720	0	
Средние:	50.21	44.70				6.15	3.95					

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3943ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации