

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/25г.-19/11/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Сад. кольцо 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч

Заводской номер 00168988 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хFACF ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
21/10/25	49.54	43.54	295.63	296.39	-0.76	6.53	6.01	1.774	0.0000	24	0	
22/10/25	47.34	41.96	294.51	295.25	-0.74	6.55	6.03	1.585	0.0000	24	0	
23/10/25	44.74	39.81	293.25	293.86	-0.61	6.55	6.02	1.449	0.0000	24	0	
24/10/25	46.39	40.89	292.07	292.82	-0.75	6.54	6.02	1.605	0.0000	24	0	
25/10/25	49.46	43.08	292.02	292.74	-0.72	6.52	6.01	1.862	0.0000	24	0	
26/10/25	49.66	43.22	292.26	292.97	-0.71	6.52	6.01	1.883	0.0000	24	0	
27/10/25	48.95	42.87	292.53	293.27	-0.74	6.52	6.01	1.775	0.0000	24	0	
28/10/25	47.91	42.10	292.82	293.54	-0.72	6.52	6.00	1.698	0.0000	24	0	
29/10/25	48.21	42.45	292.86	293.56	-0.70	6.52	6.01	1.686	0.0000	24	0	
30/10/25	48.28	42.53	292.77	293.49	-0.72	6.53	6.02	1.683	0.0000	24	0	
31/10/25	47.80	42.12	292.77	293.49	-0.72	6.53	6.02	1.662	0.0000	24	0	
01/11/25	49.25	43.00	292.64	293.40	-0.76	6.53	6.03	1.825	0.0000	24	0	
02/11/25	51.59	44.77	292.48	293.20	-0.72	6.53	6.03	1.995	0.0000	24	0	
03/11/25	51.72	44.73	292.36	293.07	-0.71	6.54	6.03	2.043	0.0000	24	0	
04/11/25	51.30	44.27	292.22	293.19	-0.97	6.53	6.02	2.054	0.0000	24	0	
05/11/25	51.41	44.51	298.00	298.92	-0.92	6.55	6.03	2.052	0.0000	24	0	
06/11/25	51.64	44.86	302.00	302.95	-0.95	6.57	6.04	2.048	0.0000	24	0	
07/11/25	50.45	44.25	302.38	303.24	-0.86	6.56	6.02	1.874	0.0000	24	0	
08/11/25	47.15	41.54	303.33	304.04	-0.71	6.57	6.02	1.700	0.0000	24	0	
09/11/25	48.86	42.86	303.22	303.94	-0.72	6.57	6.03	1.818	0.0000	24	0	
10/11/25	49.37	43.18	303.34	304.12	-0.78	6.57	6.03	1.879	0.0000	24	0	
11/11/25	50.36	43.99	303.20	303.93	-0.73	6.57	6.03	1.930	0.0000	24	0	
12/11/25	50.80	44.20	302.93	303.75	-0.82	6.56	6.03	2.001	0.0000	24	0	
13/11/25	51.95	44.99	302.50	303.47	-0.97	6.56	6.02	2.102	0.0000	24	0	
14/11/25	51.75	44.93	302.26	303.22	-0.96	6.47	5.93	2.060	0.0000	24	0	
15/11/25	51.85	45.16	302.40	303.36	-0.96	6.42	5.88	2.024	0.0000	24	0	
16/11/25	51.85	45.06	302.22	303.17	-0.95	6.42	5.89	2.051	0.0000	24	0	
17/11/25	51.61	44.63	301.22	302.19	-0.97	6.43	5.89	2.101	0.0000	24	0	
18/11/25	51.32	44.45	300.17	301.05	-0.88	6.41	5.88	2.062	0.0000	24	0	
19/11/25	51.02	44.33	300.25	301.15	-0.90	6.42	5.89	2.011	0.0000	24	0	
Итого:			8922.61	8946.74	-24.13			56.292	0.0000	720	0	
Средние:	49.78	43.47				6.52	5.99					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13178ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____