

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/25г.-19/11/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Сад. кольцо 9
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00182781 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ж0В62 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/10/25	49.48	41.17	82.76	83.00	-0.24	6.82	5.65	0.688	24	0	
22/10/25	47.30	39.80	82.65	82.88	-0.23	6.83	5.66	0.621	24	0	
23/10/25	44.73	37.69	82.47	82.71	-0.24	6.82	5.66	0.579	24	0	
24/10/25	46.29	38.56	82.11	82.36	-0.25	6.81	5.66	0.637	24	0	
25/10/25	49.32	40.39	81.91	82.15	-0.24	6.79	5.65	0.733	24	0	
26/10/25	49.51	40.49	81.96	82.20	-0.24	6.80	5.65	0.737	24	0	
27/10/25	48.75	40.21	82.02	82.26	-0.24	6.80	5.65	0.701	24	0	
28/10/25	47.76	39.56	82.07	82.31	-0.24	6.80	5.64	0.673	24	0	
29/10/25	48.14	39.94	82.02	82.26	-0.24	6.80	5.65	0.673	24	0	
30/10/25	48.20	40.06	82.00	82.24	-0.24	6.81	5.66	0.669	24	0	
31/10/25	47.79	39.74	82.02	82.26	-0.24	6.81	5.66	0.661	24	0	
01/11/25	49.27	40.48	82.00	82.34	-0.34	6.82	5.67	0.723	24	0	
02/11/25	51.59	42.00	81.96	82.20	-0.24	6.82	5.67	0.784	24	0	
03/11/25	51.71	41.91	81.93	82.17	-0.24	6.82	5.67	0.802	24	0	
04/11/25	51.29	41.56	81.95	82.19	-0.24	6.81	5.67	0.794	24	0	
05/11/25	51.39	41.75	83.28	83.52	-0.24	6.85	5.66	0.801	24	0	
06/11/25	51.62	42.11	84.21	84.45	-0.24	6.87	5.66	0.802	24	0	
07/11/25	50.38	41.61	84.28	84.51	-0.23	6.86	5.64	0.736	24	0	
08/11/25	47.17	39.28	84.51	84.76	-0.25	6.87	5.65	0.666	24	0	
09/11/25	48.83	40.41	84.42	84.66	-0.24	6.87	5.65	0.717	24	0	
10/11/25	49.35	40.72	84.41	84.65	-0.24	6.87	5.65	0.725	24	0	
11/11/25	50.34	41.36	84.36	84.60	-0.24	6.87	5.65	0.757	24	0	
12/11/25	50.78	41.49	84.24	84.48	-0.24	6.87	5.65	0.783	24	0	
13/11/25	51.92	42.14	83.97	84.21	-0.24	6.86	5.65	0.820	24	0	
14/11/25	51.73	42.17	83.79	84.03	-0.24	6.77	5.56	0.803	24	0	
15/11/25	51.83	42.38	83.79	84.03	-0.24	6.71	5.51	0.792	24	0	
16/11/25	51.83	42.13	83.76	84.00	-0.24	6.72	5.51	0.811	24	0	
17/11/25	51.58	41.74	83.67	83.91	-0.24	6.72	5.52	0.823	24	0	
18/11/25	51.28	41.61	83.64	83.88	-0.24	6.71	5.51	0.815	24	0	
19/11/25	51.00	41.54	83.64	83.88	-0.24	6.72	5.52	0.790	24	0	
Итого:			2491.80	2499.10	-7.30			22.116	720	0	
Средние:	49.73	40.86				6.81	5.62				

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13176ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____