

Ведомость учета параметров потребления тепла и горячей воды

за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель:
Адрес: Салават-Батыра 6
Договор:

Тип прибора: ТСРВ-024М
Номер прибора: 105645

Наименьший расход теплоносителя Gmin:
Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Дата	Теплоснабжение								ГВС								ХВС	
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	M1, т	M2, т	ΔM, т	ΔQ, Гкал	Нараб., ч	T3, °C	V3, м3	T4, °C	V4, м3	ΔT, °C	ΔV, м3	ΔQ, Гкал	Нараб., ч	Vхв, м3	Нараб., ч
21.10.25	66,29	56,92	9,37	375,139	208,567	162,109	2,201	15,12	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	15,12	0,000	-
22.10.25	63,86	54,26	9,60	378,823	180,143	185,180	2,756	18,62	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	18,62	0,000	-
23.10.25	64,59	55,14	9,45	372,869	236,929	127,718	1,973	13,13	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	13,13	0,000	-
24.10.25	65,39	55,65	9,74	363,278	226,084	135,619	2,091	13,97	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	13,97	0,000	-
25.10.25	66,14	55,92	10,22	358,540	251,989	119,629	2,035	13,27	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	13,27	0,000	-
26.10.25	65,84	55,71	10,13	372,263	234,223	139,301	2,389	14,67	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	14,67	0,000	-
27.10.25	66,49	56,48	10,01	358,939	243,120	104,780	1,927	12,80	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	12,80	0,000	-
28.10.25	64,15	54,76	9,39	359,583	183,822	172,087	2,543	18,02	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	18,02	0,000	-
29.10.25	64,98	55,51	9,47	363,029	197,664	157,671	2,500	17,47	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	17,47	0,000	-
30.10.25	64,67	55,26	9,41	361,949	179,506	179,454	2,629	18,52	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	18,52	0,000	-
31.10.25	65,06	55,60	9,46	358,129	49,566	305,397	3,216	22,83	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	22,83	0,000	-
01.11.25	65,01	56,00	9,01	366,999	0,000	316,017	2,912	21,18	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	21,18	0,000	-
02.11.25	65,93	56,48	9,45	356,032	0,000	355,784	3,358	23,98	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	23,98	0,000	-
03.11.25	67,97	57,98	9,99	357,914	0,000	357,666	3,567	23,98	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	23,98	0,000	-
04.11.25	66,82	56,87	9,95	354,702	0,000	349,883	3,519	23,67	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	23,67	0,000	-
05.11.25	68,10	57,97	10,13	358,006	0,000	358,006	3,625	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
06.11.25	66,55	57,01	9,54	360,092	0,000	360,092	3,432	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
07.11.25	65,79	56,38	9,41	356,403	0,000	356,403	3,349	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
08.11.25	65,61	56,35	9,26	355,171	0,000	355,171	3,285	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
09.11.25	65,97	56,52	9,45	354,850	0,000	354,850	3,350	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
10.11.25	65,68	56,31	9,37	359,394	0,000	359,394	3,366	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
11.11.25	65,71	56,55	9,16	362,478	0,000	362,478	3,317	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
12.11.25	65,96	56,60	9,36	362,931	0,000	362,931	3,395	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
13.11.25	66,54	56,99	9,55	364,627	0,000	364,627	3,477	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
14.11.25	65,87	56,62	9,25	367,091	0,000	367,091	3,393	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
15.11.25	65,83	56,64	9,19	367,149	0,000	367,149	3,373	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
16.11.25	66,05	56,76	9,29	366,956	0,000	366,956	3,405	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
17.11.25	66,47	56,87	9,60	366,069	0,000	366,069	3,511	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
18.11.25	65,75	55,56	10,19	333,358	0,000	333,358	3,363	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
19.11.25	65,47	54,31	11,16	291,369	0,000	291,369	3,247	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
20.11.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	65,82	56,20	9,62	10784,131	2191,613	8494,241	90,506	631,22	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	631,22	0,000	-

Показания счетчиков:

Теплоснабжение					ГВС				ХВС
Дата съема	M1, т	M2, т	ΔM, т	ΔQ, Гкал	V3, м3	V4, м3	ΔV, м3	ΔQ, Гкал	Vхв, м3
19.11.25	-	-	8534,873	91,374	-	-	-	0,000	-
20.10.25	-	-	40,632	0,867	-	-	-	0,000	-
	-	-		-		-	-	-	-

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: