

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/25г.-19/11/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Свердлова 28
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00236121 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7AB5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	BOC	HC
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/10/25	49.39	42.63	220.52	217.26	3.26	6.16	5.52	1.489	24	0	
22/10/25	47.89	41.50	215.33	210.28	5.05	6.17	5.48	1.374	24	0	
23/10/25	46.21	40.11	211.41	207.43	3.98	6.18	5.47	1.291	24	0	
24/10/25	47.74	41.03	209.50	205.02	4.48	6.21	5.47	1.407	24	0	
25/10/25	49.57	42.21	206.73	202.41	4.32	6.19	5.43	1.525	24	0	
26/10/25	49.24	41.87	205.78	201.39	4.39	6.22	5.45	1.518	24	0	
27/10/25	48.27	41.31	205.68	199.77	5.91	6.24	5.48	1.429	24	0	
28/10/25	47.69	40.88	205.01	199.83	5.18	6.24	5.46	1.394	24	0	
29/10/25	47.76	41.02	202.99	198.08	4.91	6.28	5.49	1.371	24	0	
30/10/25	47.70	40.97	201.94	196.99	4.95	6.28	5.47	1.356	24	0	
31/10/25	47.70	40.89	201.28	195.88	5.40	6.31	5.49	1.368	24	0	
01/11/25	49.87	42.16	200.61	195.76	4.85	6.26	5.44	1.547	24	0	
02/11/25	51.44	43.28	201.59	197.50	4.09	6.31	5.46	1.646	24	0	
03/11/25	51.41	43.19	201.89	197.64	4.25	6.29	5.43	1.656	24	0	
04/11/25	50.84	42.93	211.11	206.57	4.54	6.12	5.44	1.668	24	0	
05/11/25	51.76	43.96	222.52	218.21	4.31	6.00	5.47	1.736	24	0	
06/11/25	51.72	43.98	221.36	218.36	3.00	6.09	5.51	1.711	24	0	
07/11/25	51.43	43.94	221.80	218.70	3.10	6.12	5.51	1.662	24	0	
08/11/25	50.23	43.19	221.94	220.86	1.08	6.15	5.52	1.560	24	0	
09/11/25	48.93	42.12	221.42	219.38	2.04	6.13	5.50	1.506	24	0	
10/11/25	48.69	41.98	224.87	222.40	2.47	6.08	5.51	1.508	24	0	
11/11/25	49.63	42.78	201.71	198.41	3.30	6.03	5.50	1.384	24	0	*
12/11/25	50.44	43.27	229.56	226.14	3.42	6.06	5.43	1.642	24	0	
13/11/25	51.70	44.19	231.58	227.80	3.78	6.09	5.43	1.740	24	0	
14/11/25	51.78	44.31	230.11	226.75	3.36	6.12	5.45	1.716	24	0	
15/11/25	51.61	44.31	229.42	227.43	1.99	6.17	5.48	1.676	24	0	
16/11/25	51.39	44.07	228.28	225.51	2.77	6.15	5.44	1.670	24	0	
17/11/25	51.39	43.82	227.29	224.66	2.63	6.15	5.42	1.721	24	0	
18/11/25	51.74	44.13	226.64	222.82	3.82	6.22	5.46	1.728	24	0	
19/11/25	51.26	43.93	231.48	228.30	3.18	6.05	5.47	1.700	24	0	
Итого:			6471.35	6357.54	113.81			46.699	720	0	
Средние:	49.88	42.66				6.16	5.46				

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 28202ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации