



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 12

Назначение: Ввод 1

Характеристики средств M1min = т/сутки

M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки

M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 177200

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	46,3	42,8	404,440	404,440	0,000	6,2	6,0	-	-	1,422	24,00
22.10.2025	46,9	43,3	406,010	406,010	0,000	6,2	6,0	-	-	1,460	24,00
23.10.2025	47,7	44,0	412,440	412,440	0,000	6,2	6,0	-	-	1,533	24,00
24.10.2025	48,2	44,5	417,410	417,410	0,000	6,2	6,0	-	-	1,570	24,00
25.10.2025	48,0	44,2	415,650	415,650	0,000	6,2	6,0	-	-	1,576	24,00
26.10.2025	48,0	44,2	415,830	415,830	0,000	6,2	6,0	-	-	1,591	24,00
27.10.2025	47,4	43,7	412,240	412,240	0,000	6,2	6,0	-	-	1,506	24,00
28.10.2025	47,8	44,2	417,270	417,270	0,000	6,2	6,0	-	-	1,539	24,00
29.10.2025	48,3	44,7	419,370	419,370	0,000	6,2	6,0	-	-	1,545	24,00
30.10.2025	52,8	48,2	398,690	398,690	0,000	6,2	6,0	-	-	1,803	24,00
31.10.2025	53,3	49,1	276,860	277,370	-0,510	6,2	6,0	-	-	1,169	24,00
01.11.2025	55,0	49,7	247,610	248,150	-0,540	6,2	6,0	-	-	1,307	24,00
02.11.2025	54,7	50,3	434,180	434,180	0,000	6,2	6,0	-	-	1,910	24,00
03.11.2025	60,1	55,3	518,330	518,330	0,000	6,2	6,0	-	-	2,491	24,00
04.11.2025	58,9	54,2	497,440	497,440	0,000	6,2	6,0	-	-	2,355	24,00
05.11.2025	56,1	51,5	474,400	474,400	0,000	6,2	6,0	-	-	2,182	24,00
06.11.2025	54,5	50,2	475,440	475,440	0,000	6,2	6,0	-	-	2,039	24,00
07.11.2025	53,6	49,5	473,830	473,830	0,000	6,2	6,0	-	-	1,954	24,00
08.11.2025	52,7	48,7	468,140	468,140	0,000	6,2	6,0	-	-	1,854	24,00
09.11.2025	50,8	47,0	458,500	458,500	0,000	6,2	6,0	-	-	1,754	24,00
10.11.2025	50,8	46,9	460,260	460,260	0,000	6,2	6,0	-	-	1,787	24,00
11.11.2025	50,6	46,7	461,230	461,230	0,000	6,2	6,0	-	-	1,781	24,00
12.11.2025	49,1	45,4	448,870	448,870	0,000	6,2	6,0	-	-	1,675	24,00
13.11.2025	50,1	46,2	459,870	459,870	0,000	6,2	6,0	-	-	1,788	24,00
14.11.2025	52,3	48,3	480,230	480,230	0,000	6,2	6,0	-	-	1,934	24,00
15.11.2025	53,4	49,3	489,690	489,690	0,000	6,2	6,0	-	-	1,980	24,00
16.11.2025	53,2	49,1	488,120	488,120	0,000	6,2	6,0	-	-	1,991	24,00
17.11.2025	54,8	50,5	494,650	494,650	0,000	6,2	6,0	-	-	2,143	24,00
18.11.2025	53,4	49,2	484,720	484,720	0,000	6,2	6,0	-	-	2,038	24,00
19.11.2025	53,6	49,4	486,350	486,350	0,000	6,2	6,0	-	-	2,023	24,00
Итого	51,7	47,7	13198,070	13199,120	-1,050	6,2	6,0	-	-	53,700	720,00

Всего к оплате

Qп = 53,700 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -1,050 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:04 1