



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 27

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 178802 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	46,1	40,6	433,470	434,430	-0,960	7,1	6,6	-	-	2,380	24,00
22.10.2025	46,7	41,0	431,590	432,630	-1,040	7,2	6,6	-	-	2,443	24,00
23.10.2025	47,4	41,5	433,680	434,720	-1,040	7,2	6,6	-	-	2,555	24,00
24.10.2025	47,9	41,9	435,910	437,030	-1,120	7,2	6,6	-	-	2,622	24,00
25.10.2025	47,7	41,7	435,190	436,240	-1,050	7,2	6,6	-	-	2,632	24,00
26.10.2025	47,8	41,7	436,620	437,750	-1,130	7,2	6,6	-	-	2,643	24,00
27.10.2025	47,1	41,3	436,170	437,200	-1,030	7,2	6,6	-	-	2,509	24,00
28.10.2025	47,6	41,7	437,040	438,080	-1,040	7,2	6,6	-	-	2,560	24,00
29.10.2025	48,1	42,2	439,900	441,010	-1,110	7,1	6,5	-	-	2,565	24,00
30.10.2025	53,1	45,8	422,440	423,840	-1,400	6,9	6,3	-	-	3,081	24,00
31.10.2025	53,3	45,9	301,480	302,520	-1,040	5,2	4,8	-	-	2,242	24,00
01.11.2025	55,6	47,3	373,130	374,600	-1,470	5,9	5,7	-	-	3,105	24,00
02.11.2025	54,3	46,8	461,930	463,540	-1,610	6,3	5,6	-	-	3,448	24,00
03.11.2025	59,8	51,4	496,720	498,790	-2,070	6,8	5,8	-	-	4,165	24,00
04.11.2025	58,6	50,4	486,060	487,980	-1,920	6,7	5,8	-	-	3,958	24,00
05.11.2025	55,8	48,1	467,520	469,220	-1,700	6,4	5,6	-	-	3,614	24,00
06.11.2025	54,1	46,9	466,240	467,740	-1,500	6,4	5,6	-	-	3,374	24,00
07.11.2025	53,3	46,3	466,160	467,640	-1,480	6,4	5,6	-	-	3,277	24,00
08.11.2025	52,4	45,7	466,410	467,750	-1,340	6,4	5,6	-	-	3,106	24,00
09.11.2025	50,5	44,2	461,340	462,650	-1,310	6,3	5,6	-	-	2,936	24,00
10.11.2025	50,5	44,0	460,000	461,340	-1,340	6,3	5,6	-	-	2,977	24,00
11.11.2025	50,3	43,9	458,020	459,270	-1,250	6,3	5,6	-	-	2,937	24,00
12.11.2025	48,8	42,7	451,860	453,040	-1,180	6,3	5,7	-	-	2,776	24,00
13.11.2025	49,8	43,2	458,640	459,900	-1,260	6,4	5,8	-	-	2,991	24,00
14.11.2025	52,0	45,1	469,570	470,990	-1,420	6,6	5,8	-	-	3,244	24,00
15.11.2025	53,1	46,2	475,170	476,620	-1,450	6,6	5,8	-	-	3,306	24,00
16.11.2025	52,9	46,0	476,630	478,130	-1,500	6,6	5,8	-	-	3,309	24,00
17.11.2025	54,5	47,1	478,850	480,500	-1,650	6,7	5,8	-	-	3,563	24,00
18.11.2025	53,1	45,9	472,830	474,320	-1,490	6,6	5,8	-	-	3,374	24,00
19.11.2025	53,3	46,3	473,310	474,790	-1,480	6,6	5,8	-	-	3,329	24,00
Итого	51,5	44,8	13463,880	13504,260	-40,380	6,6	6,0	-	-	91,021	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
25.10.2025 20:00	96285,781	96650,867	789,440	10138,00
20.11.2025 00:00	107652,250	108052,672	868,258	10742,00
	11366,469	11401,805	78,818	604,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = 91,021 ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = -40,380 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: