



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 24

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА771

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	49,8	43,8	308,827	307,208	1,619	7,0	5,0	-	-	1,826	24,00
22.10.2025	50,5	44,4	311,649	310,013	1,636	7,0	5,0	-	-	1,885	24,00
23.10.2025	50,0	44,0	309,736	308,018	1,717	7,0	5,0	-	-	1,856	24,00
24.10.2025	49,4	43,5	308,110	306,493	1,617	7,0	5,0	-	-	1,823	24,00
25.10.2025	49,2	43,2	306,617	305,182	1,435	7,0	5,0	-	-	1,830	24,00
26.10.2025	49,3	43,3	306,856	305,343	1,513	7,0	5,0	-	-	1,841	24,00
27.10.2025	49,2	43,3	307,228	305,815	1,414	7,0	5,0	-	-	1,810	24,00
28.10.2025	48,0	42,4	303,139	301,644	1,495	7,0	5,0	-	-	1,707	24,00
29.10.2025	47,2	41,8	300,477	298,861	1,616	7,0	5,0	-	-	1,631	24,00
30.10.2025	47,9	42,4	309,339	307,853	1,486	7,0	5,0	-	-	1,738	24,00
31.10.2025	45,2	40,8	216,080	213,120	2,960	7,0	5,0	-	-	1,364	21,55
01.11.2025	54,1	47,8	362,440	360,114	2,326	7,0	5,0	-	-	2,349	24,00
02.11.2025	63,1	55,4	404,214	401,872	2,342	7,0	5,0	-	-	3,141	24,00
03.11.2025	61,0	53,3	381,224	379,067	2,157	7,0	5,0	-	-	2,928	24,00
04.11.2025	59,8	52,3	370,990	368,856	2,134	7,0	5,0	-	-	2,792	24,00
05.11.2025	54,5	47,8	339,129	336,920	2,209	7,0	5,0	-	-	2,259	24,00
06.11.2025	51,3	45,2	327,458	325,124	2,334	7,0	5,0	-	-	1,994	24,00
07.11.2025	53,5	47,1	348,579	346,045	2,533	7,0	5,0	-	-	2,222	24,00
08.11.2025	53,8	47,6	357,230	354,730	2,501	7,0	5,0	-	-	2,205	24,00
09.11.2025	51,8	45,9	349,210	346,657	2,553	7,0	5,0	-	-	2,064	24,00
10.11.2025	51,7	45,8	349,095	346,692	2,402	7,0	5,0	-	-	2,069	24,00
11.11.2025	51,7	45,7	343,387	340,980	2,407	7,0	5,0	-	-	2,051	24,00
12.11.2025	51,7	45,7	345,617	343,233	2,384	7,0	5,0	-	-	2,078	24,00
13.11.2025	50,1	44,5	345,610	343,126	2,484	7,0	5,0	-	-	1,944	24,00
14.11.2025	51,4	45,5	359,523	357,050	2,473	7,0	5,0	-	-	2,120	24,00
15.11.2025	54,9	48,6	377,324	374,835	2,489	7,0	5,0	-	-	2,360	24,00
16.11.2025	54,7	48,4	375,908	373,403	2,505	7,0	5,0	-	-	2,359	24,00
17.11.2025	57,0	50,3	384,726	382,138	2,588	7,0	5,0	-	-	2,578	24,00
18.11.2025	54,5	48,3	375,197	372,708	2,489	7,0	5,0	-	-	2,353	24,00
19.11.2025	55,0	48,8	377,028	374,370	2,658	7,0	5,0	-	-	2,358	24,00
Итого	52,4	46,2	10161,946	10097,472	64,475	7,0	5,0	-	-	63,537	717,55

Всего к оплате

Q_п = 63,537 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 64,475 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:08 1