



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"
Магазин "Альпари"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 3

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 972655 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 16
(модификации У, УД)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.10.2025	46,7	30,8	3,429	0,054	24,00
22.10.2025	46,2	30,7	3,404	0,052	24,00
23.10.2025	45,7	30,4	3,385	0,052	24,00
24.10.2025	46,1	30,3	3,416	0,053	24,00
25.10.2025	46,5	30,4	3,438	0,055	24,00
26.10.2025	46,6	30,2	3,436	0,056	24,00
27.10.2025	46,5	30,4	3,438	0,055	24,00
28.10.2025	45,9	30,3	3,422	0,053	24,00
29.10.2025	45,6	30,2	3,389	0,052	24,00
30.10.2025	45,7	30,3	3,394	0,052	24,00
31.10.2025	36,3	27,8	2,014	0,031	16,00
01.11.2025	47,5	30,6	3,572	0,060	24,00
02.11.2025	49,2	31,4	3,429	0,061	24,00
03.11.2025	49,1	30,9	3,333	0,060	24,00
04.11.2025	49,1	30,2	3,178	0,060	24,00
05.11.2025	49,7	31,7	4,229	0,074	24,00
06.11.2025	49,1	33,9	5,533	0,084	24,00
07.11.2025	50,0	35,0	5,925	0,088	24,00
08.11.2025	49,4	35,2	5,942	0,084	24,00
09.11.2025	48,1	34,7	5,871	0,079	24,00
10.11.2025	49,5	35,0	5,975	0,086	24,00
11.11.2025	50,3	35,1	5,698	0,086	24,00
12.11.2025	49,9	34,6	5,471	0,083	24,00
13.11.2025	50,2	34,6	5,560	0,086	24,00
14.11.2025	50,6	35,0	5,582	0,086	24,00
15.11.2025	50,8	34,8	5,572	0,088	24,00
16.11.2025	50,9	34,9	5,558	0,088	24,00
17.11.2025	51,7	35,3	5,601	0,092	24,00
18.11.2025	50,5	34,5	5,539	0,088	24,00
19.11.2025	50,6	34,8	5,533	0,087	24,00
Итого	48,1	32,5	133,263	2,085	712,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2025 00:00	8690,672	140,707	60679,00
20.11.2025 00:00	8823,935	142,793	61391,00
	133,263	2,085	712,00

Всего потреблено Qп = 2,085 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: