



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 3

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА648

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	49,3	42,1	244,231	246,610	-2,378	1,5	1,5	-	-	1,764	24,00
22.10.2025	49,0	41,9	242,780	245,527	-2,748	1,5	1,5	-	-	1,727	24,00
23.10.2025	48,3	41,3	240,905	243,348	-2,443	1,5	1,5	-	-	1,684	24,00
24.10.2025	48,6	41,5	242,374	245,021	-2,647	1,5	1,5	-	-	1,726	24,00
25.10.2025	49,3	41,9	244,087	246,989	-2,902	1,5	1,5	-	-	1,796	24,00
26.10.2025	49,3	41,9	244,045	246,327	-2,281	1,5	1,5	-	-	1,797	24,00
27.10.2025	49,2	41,9	243,824	246,464	-2,640	1,5	1,5	-	-	1,757	24,00
28.10.2025	48,7	41,6	243,030	245,250	-2,220	1,5	1,5	-	-	1,715	24,00
29.10.2025	48,0	41,2	241,130	243,307	-2,177	1,5	1,5	-	-	1,653	24,00
30.10.2025	48,2	41,4	241,595	244,416	-2,821	1,5	1,5	-	-	1,656	24,00
31.10.2025	42,1	36,6	149,308	151,000	-1,692	1,3	1,3	-	-	1,062	24,00
01.11.2025	48,0	40,7	248,688	250,793	-2,105	1,5	1,5	-	-	1,865	24,00
02.11.2025	52,4	44,1	246,343	248,476	-2,133	1,5	1,5	-	-	2,039	24,00
03.11.2025	52,1	43,9	266,844	269,072	-2,228	1,5	1,5	-	-	2,172	24,00
04.11.2025	52,2	44,0	287,993	289,866	-1,873	1,5	1,5	-	-	2,354	24,00
05.11.2025	52,4	44,2	291,275	293,142	-1,867	1,5	1,5	-	-	2,402	24,00
06.11.2025	51,4	43,4	280,787	282,754	-1,967	1,5	1,5	-	-	2,241	24,00
07.11.2025	51,4	43,3	262,425	264,925	-2,500	1,5	1,5	-	-	2,133	24,00
08.11.2025	51,5	43,6	263,618	266,358	-2,741	1,5	1,5	-	-	2,084	24,00
09.11.2025	49,8	42,3	260,733	263,726	-2,993	1,5	1,5	-	-	1,960	24,00
10.11.2025	50,8	42,9	262,964	265,048	-2,084	1,5	1,5	-	-	2,084	24,00
11.11.2025	52,2	44,3	286,248	288,658	-2,410	1,5	1,5	-	-	2,257	24,00
12.11.2025	51,7	44,2	304,869	306,753	-1,883	1,5	1,5	-	-	2,291	24,00
13.11.2025	51,9	44,3	308,743	310,299	-1,556	1,5	1,5	-	-	2,335	24,00
14.11.2025	52,4	44,7	310,500	312,180	-1,680	1,5	1,5	-	-	2,364	24,00
15.11.2025	52,6	44,9	311,278	312,952	-1,674	1,5	1,5	-	-	2,384	24,00
16.11.2025	52,4	44,8	310,462	312,421	-1,960	1,5	1,5	-	-	2,368	24,00
17.11.2025	54,0	45,9	314,262	315,875	-1,613	1,5	1,5	-	-	2,542	24,00
18.11.2025	52,3	44,6	310,255	311,818	-1,563	1,5	1,5	-	-	2,380	24,00
19.11.2025	52,5	44,8	310,579	312,041	-1,462	1,5	1,5	-	-	2,382	24,00
Итого	50,5	42,9	8016,173	8081,416	-65,243	1,5	1,5	-	-	60,973	720,00

Всего к оплате

Q_п = **60,973** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **-65,243** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:07 1