



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 5

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024 № 800026

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT
76.30.02.60

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	49,3	43,7	349,616	349,616	0,000	6,0	5,9	17,291	15,313	1,978	24,00
22.10.2025	49,3	43,8	349,353	349,353	0,000	6,0	5,9	17,284	15,331	1,953	24,00
23.10.2025	48,4	42,9	345,460	345,460	-0,000	6,0	5,9	16,773	14,882	1,891	24,00
24.10.2025	48,4	42,8	345,940	345,940	0,000	6,0	5,9	16,788	14,869	1,918	24,00
25.10.2025	49,3	43,5	349,071	349,071	0,000	6,0	5,9	17,236	15,220	2,017	24,00
26.10.2025	49,4	43,6	364,222	364,222	0,000	6,0	5,9	18,040	15,916	2,124	24,00
27.10.2025	49,3	43,5	349,596	349,596	0,000	6,0	6,0	17,272	15,270	2,003	24,00
28.10.2025	49,0	43,4	348,401	348,401	-0,000	6,0	6,0	17,124	15,161	1,963	24,00
29.10.2025	48,1	42,7	345,126	345,549	-0,423	6,1	6,0	16,630	14,788	1,841	24,00
30.10.2025	48,3	42,9	346,078	346,078	-0,000	6,1	6,0	16,766	14,900	1,866	24,00
31.10.2025	47,5	42,6	302,859	303,668	-0,808	5,4	5,3	14,779	13,142	1,637	24,00
01.11.2025	42,8	39,2	258,783	265,157	-6,374	5,8	5,7	12,324	11,086	1,238	24,00
02.11.2025	52,7	46,1	361,347	362,185	-0,838	6,2	6,1	19,086	16,762	2,324	24,00
03.11.2025	52,1	45,6	357,339	357,484	-0,145	6,1	6,0	18,648	16,349	2,300	24,00
04.11.2025	52,2	45,6	351,091	360,943	-9,852	6,1	6,0	18,371	16,502	1,870	24,00
05.11.2025	52,5	45,9	352,396	366,010	-13,614	6,1	6,1	18,548	16,840	1,708	24,00
06.11.2025	52,0	45,5	350,912	364,385	-13,473	6,2	6,1	18,288	16,638	1,650	24,00
07.11.2025	51,0	44,8	355,543	365,003	-9,460	6,2	6,1	18,165	16,404	1,761	24,00
08.11.2025	52,1	45,9	365,510	368,445	-2,935	6,2	6,1	19,106	16,972	2,134	24,00
09.11.2025	50,0	44,2	361,416	361,465	-0,049	6,3	6,2	18,115	16,025	2,090	24,00
10.11.2025	50,2	44,2	356,105	366,936	-10,831	6,3	6,2	17,925	16,290	1,635	24,00
11.11.2025	52,3	46,0	365,098	378,539	-13,441	6,4	6,3	19,142	17,483	1,659	24,00
12.11.2025	51,9	45,7	362,482	374,975	-12,494	6,4	6,3	18,857	17,177	1,680	24,00
13.11.2025	51,8	45,5	364,122	379,720	-15,598	6,3	6,2	18,902	17,336	1,566	24,00
14.11.2025	52,3	46,0	367,198	381,991	-14,793	6,3	6,2	19,248	17,622	1,626	24,00
15.11.2025	52,6	46,3	373,524	379,650	-6,126	6,3	6,2	19,686	17,639	2,047	24,00
16.11.2025	52,5	46,3	373,093	379,457	-6,363	6,3	6,2	19,644	17,615	2,030	24,00
17.11.2025	53,9	47,2	376,515	382,988	-6,473	6,3	6,2	20,356	18,139	2,217	24,00
18.11.2025	52,5	46,0	368,353	382,015	-13,663	6,3	6,2	19,371	17,643	1,727	24,00
19.11.2025	52,5	46,2	366,921	383,336	-16,415	6,3	6,2	19,307	17,762	1,545	24,00
Итого	50,5	44,6	10583,470	10757,639	-174,169	6,1	6,1	539,073	483,075	55,998	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
26.10.2025 03:47	1128695,250	1138387,500	-	108772,13
20.11.2025 07:36	1137585,500	1147457,000	-	109375,95
	8890,250	9069,500	-	603,81

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = **55,998** ГКал

Всего к оплате за потери воды M_п = **-174,169** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: